

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)
dla zadania pod nazwą :

„Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych elementów mechanicznych, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi wraz z wymianą uszkodzonych elementów drzwi ppoż. zamontowanych w obiektach 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”

Wykaz budynków w których zamontowane są drzwi ppoż.:

1) budynek nr 1 szpitalny	– 151 sztuk,
2) budynek nr 2 szpitalny	– 10 sztuk,
3) budynek nr 9 – Stomatologia	– 4 sztuk,
4) budynek nr 74 Zintegrowane Bloki Operacyjne	– 80 sztuk
ŁĄCZNIE	– 245 szt.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich drzwi ppoż. zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 na okres 1 roku liczony od daty zawarcia umowy.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Wykonania przeglądu początkowego oraz 1 przeglądu okresowego wraz z wystawieniem protokołów określających ich stan techniczny oraz kwalifikację konieczności wymiany drzwi na nowe.
2. Prowadzenie stałej konserwacji wraz z usuwaniem usterek i naprawami w/w drzwi w tym:
 - ✓ regulacja elementów drzwi: zawiasy, klamki paniczne, zamki, samozamykacze;
 - ✓ wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów: klamki, klamki paniczne, zamki, uszczelki drzwi, uszczelki szyb, samozamykacze, elementy blokady skrzydła drzwi do posadzki i stropu, spowalniacze, montaż wyrwanych elektrotrzymaczy
 - ✓ wystawienie protokołów stanu technicznego na usprawnione drzwi w zakresie mechanicznym wraz z dokumentacją fotograficzną

Wymagania:

1. Czas podjęcia działań naprawczych u Zamawiającego, od chwili przekazania zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną o awarii drzwi, nie może przekroczyć 6 godzin (W przypadku konieczności zakupu części trudnodostępnych, wymagających ich zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie i podejmie działania umożliwiające tymczasowe użytkowanie drzwi)
2. Awarie nie wymagające wymiany części powinny być usuwane niezwłocznie.
3. Na wszystkie wymienione i wbudowane elementy Wykonawca dostarczy atesty, certyfikat dopuszczające możliwość ich stosowania w drzwiach ppoż. EI30 i EI60;

Oferent w składanej ofercie przedstawi:

1. Cenę za przegląd początkowy i okresowy wszystkich drzwi
2. Ceny jednostkowe na podstawowe części podlegające teoretycznej wymianie wraz z robocizną np:
 - ✓ wykonanie regulacji 1 komp. drzwi dwuskrzydłowych;
 - ✓ 1 szt. montaż wyrwanego elektro-trzymacza;
 - ✓ 1 mb uszczelki drzwi;
 - ✓ 1 mb uszczelki pakietu szybowego w drzwiach;
 - ✓ 1 szt. samozamykacza;
 - ✓ 1 szt. spowalniacza skrzydła drzwiowego;
 - ✓ 1 szt. blokady (rygla) blokującego drzwi do stropu – posadzki;
 - ✓ 1 szt. zamek
 - ✓ 1 szt. klamka
 - ✓ 1 szt. klamka antypaniczna

UWAGA: W wycenie powyższych elementów należy uwzględnić usługę ich wymiany oraz utylizację zdemontowanych
3. Okres udzielonej gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace min 24 m-ce (okres gwarancji poniżej 24 m-cy spowoduje odrzucenie oferty)

Pozostałe postanowienia:

- ✓ Zamawiający przewiduje realizację umowy do wysokości posiadanych środków.
- ✓ Okres trwania umowy 1 rok od dnia zawarcia
- ✓ Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury
- ✓ Wystawienie faktury następuje za przegląd po jego dokonaniu udokumentowany sporządzonym protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego
- ✓ Wystawienie faktury za wykonanie napraw i konserwacji na koniec miesiąca za faktycznie wykonane czynności, po udokumentowaniu sporządzonym protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego
- ✓ Zdemontowane elementy Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ofertę należy przesyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

Roman Domański – kierownik sekcji remontów eksploatacji technicznej tel. 261 660 642

Mariusz Patynkiewicz – spec. ds. budowlanych tel. 261 660 881