


Znak sprawy: WRZ.I.271.12.2021.PZP

Pismo: WRZ.I.271.12.5.2021.PZP

	<b>ZAWIADOMIENIE</b>
	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 150538 m. Piotrkowice – I etap</b>

<b>I.</b>	<b>W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:</b>
-----------	---

<b>1.</b>	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy?
	<b>Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.</b>

<b>2.</b>	Jakiej kategorii ruchu należy zastosować do nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W oraz warstwy ścieralnej?
	<b>Należy zastosować warstwę wiążącą z mieszanki typu AC 16W KR1.</b>

<b>Zatwierdzam</b>
<b>Tadeusz Kacprzak</b> Wójt Gminy Inowrocław