



Urząd Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 31.08.21 r.

IKI.7021.16.89.2021.FB

Instal - Projekt  
ul. Leśna 37

44-341 Golkowice

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Ranoszka w Jastrzębiu -Zdroju.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach: 407/142, 901/142, 3001/62, 753/367, 1716/375, 515/380, 2817/217, 2258/62, 3000/62, 3139/85, 3137/85, 3135/85, 3461/42, 776/142, 1245/18, 880/22, 1538/365, 2767/92, 3268/89, 976/15

Projektowane obwody oświetlenia połączyć z szaf oświetleniowych oświetlenia ulic:

- SO A12, W 1104 - przewidzieć szafę w nowym miejscu
  - SO A14, W 1102 – przewidzieć wymianę szafy na zewnątrz
  - SO A 16, W 431 – przewidzieć wymianę szafy na zewnątrz
  - SO A17, W 455
2. Wystąpić do Tauron o warunki dla nowej szafy oświetlenia, oraz przebudów;
  3. Linię oświetlenia wykonać jako ziemną, zastosować słupy na fundamencie betonowym;
  4. Wymianie podlega odcinek na całej ulicy Ranoszka (oświetlenie ronda objęto odrębnym projektem, w realizacji), nawiązać także do rozwiązań projektowych z ul. Wyzwolenia (projekt Design);
  5. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń;
  6. Opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
  7. Projekty wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
  8. Opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
  9. Opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jaroslav Piechaczek  
Naczelnik Wydziału