



ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
TedPoż
Tadeusz Stasiak
ul. Skośna 18,62-100 Wągrowiec
tel. 606 345 582, email: tedpozwagrowiec@gmail.com

Łosiniec, dnia 24 stycznia 2024 r.

PROTOKÓŁ

z pomiaru wydajności hydrantów

W dniu 24 stycznia 2024 r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Skoki przeprowadzony został pomiar wydajności hydrantów nadziemnych DN 80 w Łosińcu przy działce nr ew. 111.

Pomiar prowadzono w trakcie eksploatacji sieci wodociągowej.

Parametry hydrantu w dniu badania były następujące:

- ciśnienie statyczne - 0,29 MPa
- **ciśnienie hydrodynamiczne – 0,05 MPa**
- **wydajność 5,21 l/s**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1130) nominalna wydajność hydrantu DN 80 powinna wynosić 10 l/s przy ciśnieniu hydrodynamicznym 0,2 MPa mierzonym podczas poboru wody.

Pomiar wykonał:

ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
TedPoż
Tadeusz Stasiak
ul. Skośna 18, 62-100 Wągrowiec
tel. 606 345 582, tedpozwagrowiec@gmail.com
NIP: 766-138-59-11, REGON: 360450709

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydro-check HF-01 z urządzeniem pomiarowym FLOW-TEST FT-01 posiadającym świadectwo wzorcowania nr 124/20/03/2023 wydane przez producenta armatury pomiarowej do hydrantów SOLID BHP