

Wykonanie	Higieniczna	Obudowa	Wewnętrzna		Data opracowania	11.04.2022
Str. obsługi	Lewa	Automat.	TAK		Masa (±10%)	1550 kg
		System	SWN/MSW		Współczynnik SFP	2,85 kW/m³
NAWIEW	Wydajność powietrza	16800	m³/h	WYWIEW	Wydajność powietrza	16800 m³/h
	Śpręż dyspozycyjny	400	Pa		Śpręż dyspozycyjny	400 Pa
	Prędkość przepływu	2,76	m/s		Prędkość przepływu	2,76 m/s
Objekt:						
Nr oferty	234/601/22	Oznac.	NW1 Kuchnia			