



# Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie



I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie  
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie

PZS1W.KG.272.2.1.2024

Wejherowo, dnia 18.06.2024 r.

Zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający publikuje pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami na nie.

## **Pytanie 1**

Jaki rodzaj zabudowy drewnianej kanałów wentylacyjnych projektant przewidział w sali gimnastycznej?

## **Odpowiedź na Pytanie 1**

Zabudowa drewniana z jednolitych desek, trwała i dobrze zamocowaną na konstrukcji z kątowników w narożnikach o gr. co najmniej 5mm - do których należy zamocować deskowanie. Całość obudowy należy złożyć na ziemi. Następnie przymocować obudowę do ściany za pomocą kołków wkręcanych co najmniej 12mm - nie na wieszakach. Deskowanie dodatkowo wzmacniane opaskami co 1m, żeby nie odbiły się od uderzenia piłkami.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ i powinna zostać uwzględniona przy sporządzaniu oferty.