








OBJAŚNIENIA

-  FeZn40x5mm ułożony na dnie wykopu fundamentowego obok fundamentu budynku
-  drut FeZnø7mm
-  zwód pionowy FeZnø10 wystający nad wyrzutnię dachową dla wentylacji h=1,0m
-  ZP - złącze probiercze na wysokości 0,5m od poziomu terenu
-  złącze krzyżowe
-  złącze trójkątowe
-  złącze rynnowe

RYSUNEK POWYKONAWCZY

Sp. cyw.
 Marek Sw...
 63-400 0... ul. Parkowa 7/2
 tel. 591 5... fax 591 55 33
 NIP 622 010-40-56

[Handwritten signature]

ATELIER ARCHITEKTURY – ŚWIEBODZIN		
Obiekt	UDT Gorzów Wielkopolski	Nr rys. 11
Lokalizacja	ul. Kotisa 1	
Treść rys.	Instalacja odgromowa – rzut dachu	Skala: 1:100
Projektant	inż. B. Ziemkowska	
Uprawnienia	upr. 107/80/Pw	
Opracował	<i>[Handwritten signature]</i>	Data: 04.2004