

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

L. Dz.: RO.271.3.8.2022

Mrocza, dnia 17-08-2022 r.

Wszyscy Wykonawcy**Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania p.n.: "Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565"**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129):

Pytania do Zamawiającego:

1. W związku z montażem pierścieni odciążających, czy zamawiający przewiduje wymianę także płyt studziennych oraz włazów żeliwnych? Jeżeli tak, to jakiej klasy mają być montowane włazy oraz co z włazami z demontażu?
2. W związku z przewidzianą rozbiórką kostki i krawężników oraz ich częściowym odzyskiem do ponownego wbudowania prosimy o następujące informacje:
 - a) Jaki sposób rozbiórki (ręczny czy mechaniczny) przewidział Zamawiający?
 - b) Jaki sposób składowania przewiduje Zamawiający? Czy zostaną dostarczone palety?
 - c) Czy Zamawiający wskaże miejsce odwozu i magazynowania materiału pochodzącego z rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że wraz z montażem pierścieni odciążających należy zamontować nowe włazy uliczne żeliwne oraz płyty nastudzienne. Średnice płyt nastudziennych należy dostosować do średnicy pierścieni odciążających.

Należy zastosować włazy żeliwne klasy D400.

Włazy oraz płyty nastudzienne z demontażu należy dostarczyć na miejsce składowania materiału gestora sieci – ul. Łobżenicka 11A w Mroczy.

Ad. 2. W ramach zadania Zamawiający nie przewiduje ponownego wykorzystania materiału z rozbiórki do wbudowania w miejsce realizacji przedmiotowej inwestycji.

- a) Zamawiający przewiduje mechaniczny sposób rozbiórki. Materiał z rozbiórki należy dostarczyć na ul. Łobżenicką w Mroczy (plac składowy przy stacji uzdatniania wody – działka nr 432/10).
- b) Materiał należy dostarczyć na plac składowy przy stacji uzdatniania wody – ul. Łobżenicka w Mroczy, działka nr 432/10.
- c) Odwóz i magazynowanie materiału z rozbiórki - na ul. Łobżenickiej w Mroczy (plac składowy przy stacji uzdatniania wody – działka nr 432/10).

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Waldemar Chudzik

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a K.L.