



- LEGENDA:**
- instalacja nawiewna
  - instalacja wywiewna
  - instalacja wywiewna sanitariaty
  - otwór w dolnej części drzwi lub podcięcie dla przepływu powietrza o powierzchni nie mniejszej niż 0,022m²

- Uwagi!**
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Długości dokonać na budowie.
  2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
  3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
  5. Wykonać układ zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
  6. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany, stropy wydzielenia pożarowego za pomocą klap p.poż.
  7. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.
  8. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Wzrostkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL.
  9. Wszelkie przejścia przez przegrody budowlane kanałami wentylacyjnymi należy uszczelniać elastycznie, otwory należy wykonać od 50-100mm większe od przewodu z izolacją.
  10. Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane należy zabezpieczyć przed przemarzaniem (wełna mineralna 8cm).
  11. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
  12. Wysokość położenia kanałów podano mierząc od poziomu posadzki do osi przewodu.

ZEMEL PRZEbudowa ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - OZDZIAŁKA NR 12-1121			
PRZY UL. BRZOŁKIEJ 1 W JASTRZĘBIE-ZDRÓJU			
ETAP I - PRZEbudowa ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - SEGMENT C			
LOKALIZACJA	INWESTOR	MIĘTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJU	
ODZIAŁKA NR 12-1121	UL. BRZOŁKIEJ 1	AL. PIŁSUDSKIEGO 69, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJU	
PROJEKTOWAŁ	MAP/052/1P/005/12	PODPIS	STADKOW
OPRACOWAŁ	MAP/052/1P/005/12	PODPIS	BRANDA
SPRACOWAŁ	MAP/052/1P/005/12	PODPIS	SANTANA
INŻYNIER	MAP/052/1P/005/12	PODPIS	DATA
INŻYNIER	MAP/052/1P/005/12	PODPIS	06.2017
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	VM-01
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA TSPLAN - E-MAIL: BIURO@TSPLAN.PL - WWW.TSPLAN.PL			