



# REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

## URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 [zamowieniapubliczne@um.rumia.pl](mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl)

ZP.271.59.2023

Rumia, dnia 22.12.2023 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumii**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

**Czy ze względu na podział boiska na trzy mniejsze w ramach jednego pola będzie to wymagało dodatkowego wyposażenia np. kosze do koszykówki na bocznych ścianach, bramki dla mniejszych boisk, itd. Brak doprecyzowania w PFU.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisem PFU, z punktem „2.8.3 Planowane wyposażenie sportowe” wydzielone istnieje możliwość wydzielenia boiska głównego na trzy mniejsze. Stąd należy przewidzieć niezbędne wyposażenie mniejszych boisk w postaci koszy do koszykówki, siatek i słupków do siatkówki.

#### **Pytanie nr 2**

**Czy kosz do koszykówki dla głównego boiska ma być zamontowany do konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym z możliwością opuszczania i podnoszenia kosza.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Tak, Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 3**

**Czy na boisku trzeba będzie wydzielić liniami dodatkowe boiska.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zgodnie z zapisem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z punktem „2.8.4. Planowane wyposażenie zgodne z wymogami programu Olimpia: budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20x40 m wraz z podziałami boisk w ramach wielkości tego pola.”

#### **Pytanie nr 4**

**Czy salę wyposażać w tablicę wyników, brak informacji w PFU.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Tak, należy przewidzieć montaż tablicy wyników na ścianie hali sportowej. Elektroniczna tablica wyników sportowych typu multisport. Tablica przeznaczona dla szkół na salę gimnastyczną, do użytku wewnętrznego. Wymiary min. 1300x1000 mm. Minimalne wymagane wyświetlane parametry: czas gry, czas rzeczywisty, wynik gry, nr części meczu (od 0 do 9), faule drużynowe, wyniki w setach.

Sygnal dźwiękowy : tak

Widoczność tablicy: do 60 m

Ilość kolorów LED: 2 (czerwony i żółty)  
Zasilanie: 230V / 50Hz  
Sterowanie: bezprzewodowe – pilot radiowy

**Pytanie nr 5**

**Zgodnie z zapisami w PFU na wyposażeniu hali ma być mobilna scena, czy wycenić instalację nagłośnienia na sali, brak zapisów w PFU, jeżeli tak w jakim zakresie?**

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Nie, nie jest to przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 6**

**Czy w wyposażeniu sali uwzględnić wózek do transportu wyposażenia sali jak wykładziny ochronne, składane ławki i trybuny, itp.**

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Wózek do transportu wyposażenia nie jest przewidziany.

**Pytanie nr 7**

**Proszę o informację po czyjej stronie będą ewentualne koszty administracyjne związane z wycinką drzew (o ile wystąpią).**

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Koszty administracyjne związane z wycinką drzew, o ile wystąpią, leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 8**

**W PFU jest zapis że wyposażenie węzła jest poza zakresem PFU. Kto będzie dostarczał wyposażenie, czy wraz z dostawą będzie przewidziany montaż tych urządzeń przez ich dostawcę? Czy wyposażenie węzła będzie odbywać się równoległe z pracami prowadzonymi przy budowie hali. Kompletny węzeł niezbędny do przeprowadzenia wszelkich rozruchów, prób instalacji w budynku.**

**Odpowiedź na pytanie 8**

Projekt i montaż węzła cieplnego oraz przyłącza nie są w zakresie robót objętych przedmiotowym postępowaniem. Montaż węzła będzie wykonywał gestor sieci – firma OPEC, po przygotowaniu przez Wykonawcę pomieszczenia węzła zgodnie z warunkami wydanymi przez firmę OPEC.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych