



Warszawa, dnia 7. czerwca 2022 r.

## WYKONAWCY WEDŁUG ROZDZIELNIKA

Numer sprawy: 1.BLTr-ZP.2612.16.2022

*Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Remont pomieszczeń w budynku nr 56 K-6077”, nr sprawy: 11/2022.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję o odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Remont pomieszczeń w budynku nr 56 K-6077”, nr sprawy: 11/2022.

### **Pytanie 1:**

Proszę o przesłanie zestawienia stolarki drzwiowej wraz z opisem parametrów.

### **Odpowiedź 1:**

Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie z przedmiarem oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 2019 r.)

### **Pytanie 2:**

Proszę o wskazanie parametrów okładzin z glazury i gresu.

### **Odpowiedź 2:**

Płytki 30x30 cm., posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym.: 30x30 cm.

### **Pytanie 3:**

Proszę o wskazanie, z jakiego materiału mają być wykonane ścianki działowe w WC?

**Odpowiedź 3:**

Ścianki działowe mają być wykonane z materiału PCV, dostosowane do warunków pomieszczenia, w którym panuje zwiększona wilgotność.

**Pytanie 4:**

Proszę o przesłanie parametrów dla Opraw LED.

**Odpowiedź 4:**

Oprawy LED należy wykonać zgodnie z parametrami podanymi w przedmiarze, muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

**Pytanie 5:**

Proszę o informację czy w okresie gwarancji przeglądy instalacji klimatyzacji Wykonawca powinien wliczyć do oferty czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

**Odpowiedź 5:**

Koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych należy włączyć do oferty, zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 6:**

Ponadto zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu Wizji lokalnej na obiekcie.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej, dla wszystkich potencjalnych Wykonawców na 13 czerwca 2022 r.

**DOWÓDCA**

**płk pil. Mirosław JAKUBOWSKI**



Wykonał: Karolina KRZYKACKA, 261-821-343

Data wykonania: 07.06.2022 r.

Dostęp: Lidia ŁUKASIAK, Karolina KRZYKACKA,