



Gorzów Wlkp., 2023-10-24

BZP.271.56.2023.AJD

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania na Modernizację oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oświetlenia.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania na które udziela się następujących odpowiedzi:

W związku z postępowaniem na modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Słowiańskiej w Gorzowie zwracamy się z poniższymi pytaniami:

1. Zamawiający w rozdziale VI pkt. II. ppkt 1. SWZ określił liczbę oprav do wymiany w ramach zamówienia na 185 sztuk (178 szt. oprav drogowych oraz 7 oprav parkowych). Jednocześnie załącznik nr 1a będący tabelą z wykazem proponowanych przez Wykonawcę oprav sumarycznie zawiera 250 sztuk oprav. Prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności.

Odpowiedź: Obowiązująca ilość oprav to 185 sztuk (178 szt. oprav drogowych oraz 7 oprav parkowych). Zamawiający modyfikuje załącznik 1a – tabela aktualizacji i załącznik Gorzów – lokalizacja oprav do wymiany.

2. Czy w ramach wymiany oprav Zamawiający oczekuje też wymiany zabezpieczeń słupowych? (np. złącz IZK dla słupów zasilanych linią ziemną).

Odpowiedź: W ramach wymiany oprav Zamawiający nie oczekuje wymiany zabezpieczeń słupowych.

3. Czy Zamawiający wymaga konkretnych rodzajów kompensacji mocy biernej? tj. czy preferuje kompensację statyczną czy nadążaną

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga konkretnych kompensacji mocy biernej.

4. Zamawiający oczekuje spełnienia następującego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie lub montażu co najmniej 180 sztuk oprav ulicznych i/lub parkowych wysokoprężnych lamp wyładowczych na lampy LED.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, żeby zapis ten został zmodyfikowany tak by brzmiał:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie, montażu lub budowie co najmniej 180 sztuk opraw ulicznych i/lub parkowych w technologii LED lub zrealizował jedno zadanie tego typu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.

Zapis ten zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego - oraz umożliwi większej ilości firm przystąpienie do przetargu.

Zamawiający nie modyfikuje treści warunku.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Iwona Olek /-/

Zastępca Prezydenta Miasta