

S1

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PWINC - ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PWINC - PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SCHRY JARO CZECZ	
DO WYGOTO ZOSK POWITU	
ASFOLENT TYNK DEKORACYJNY, DEKORACJOWANY	
ŚWIADOMY W MACIE	
ZDMONTOWANY/CZY DYFORMANA STRUKTURA	
METALICZ BETON MONOLITYCZNY	0.25 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1.00 cm
ŚCIANA Z MUROWA CEGŁA/BLOCZKI PO KUPIU WAPIENNEJ	
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z MEWNT	
MEWA MINERALNA	
+ wypłyszczalny tembo-ŚLOTU W(m²K)	12.00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z MEWNT MIN.	
+ KOSZYKOWE, STOWOTELI	
TYNK CEMENTOWY	1.50 cm
OCIEPLENIE PYTU	1.50 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO MOWEJ - ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO MOWEJ - PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SCHRY JARO CZECZ	
DO WYGOTO ZOSK POWITU	
ASFOLENT TYNK DEKORACYJNY, DEKORACJOWANY	
ŚWIADOMY W MACIE	
ZDMONTOWANY/CZY DYFORMANA STRUKTURA	
METALICZ BETON MONOLITYCZNY	0.25 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1.00 cm
ŚCIANA Z MUROWA CEGŁA/BLOCZKI PO KUPIU WAPIENNEJ	
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z MEWNT	
MEWA MINERALNA	
+ wypłyszczalny tembo-ŚLOTU W(m²K)	12.00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z MEWNT MIN.	
+ KOSZYKOWE, STOWOTELI	
TYNK CEMENTOWY	1.50 cm
OCIEPLENIE PYTU	1.50 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO MOWEJ - ISTNIEJĄCE

NADSTAWA NA BLOK BETONOWA NATURALNOŚĆ 3.00 cm	
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO MOWEJ - PROJEKTOWANE

NADSTAWA NA BLOK BETONOWA NATURALNOŚĆ 3.00 cm	
TYNK MOZAIKOWY	0.40 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1.00 cm
PYTA MEWNA Z ZEWNĘTRZ NOŚCIĄCEGO	
PO ZAMOCOWANU SZTUKAJĄCA BETONOWA	
MASZCZONE, PO MARCIE WYKOŃCZENIOWA	
Z PASTMOCOWU Z STALOWE SZLAKU/ZBROJENIE	
KONSTRUKCYJNA SZKŁAD ZBROJĄCA	1.20 cm
OCIEPLENIE PYTU ZEWNĘTRZNE	15.00 cm
OCIEPLENIE PYTU ZEWNĘTRZNE WEŁNĄ MINERALNĄ	
ZMOCOWANE Z STALI ALUMINIOWE PYTU CZAPKI	
I KRZYŻ Z WEŁNĄ MINERALNĄ (PYTU) CZAPKI	
I KRZYŻ Z WEŁNĄ MINERALNĄ (PYTU) CZAPKI	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S3

ŚCIJPY I PODŁOGI ZEW CZĘŚĆ MOWEJ - ISTNIEJĄCE

NADSTAWA	3.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZEWNĘTRZNA	30.00 cm

ŚCIJPY I PODŁOGI ZEW CZĘŚĆ MOWEJ - PROJEKTOWANE

NADSTAWA TYNK DEKORACYJNY DEKORACJOWANY	
ŚWIADOMY W MACIE	
ZDMONTOWANY/CZY DYFORMANA STRUKTURA	
METALICZ BETON MONOLITYCZNY	5.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZEWNĘTRZNA	30.00 cm
ZMOCOWANE ZASŁANIE Z RECZAKOWANEJ MAT	
ZBROJĄCEJ	
CZAPKACZ BEZ SIATKI, BRUSZ Z SIATKĄ	0.40 cm
IZOLACYJNE + SPORT	5.00 cm
NADSTAWA	3.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZEWNĘTRZNA	30.00 cm

S4

ŚCIANY WEWNĘTRZNE CIĘŻKO MOWEJ - ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/750 NOWA	5.50 cm
GRUBOŚCI 1 MM	
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE	
+ PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE	
NA KOLOR NCS S4502-Y80R	
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA /	
PYTA DO STANOWIĄCA FASAD WENTYLOWANYCH	
Z CZYNNĄ PIANKĄ RECZLOWĄ Z DYSPERSJĄ I PYTA	
FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K)	8.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE CIĘŻKO MOWEJ - PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/750 NOWA	5.50 cm
GRUBOŚCI 1 MM	
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE	
+ PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE	
NA KOLOR NCS S4502-Y80R	
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA /	
PYTA DO STANOWIĄCA FASAD WENTYLOWANYCH	
Z CZYNNĄ PIANKĄ RECZLOWĄ Z DYSPERSJĄ I PYTA	
FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K)	8.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S5

ŚCIANY GALERII CZĘŚĆ WYSOKIEJ I SCHODÓW ZEW - ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/750	5.50 cm
KONSTRUKCJA STALOWA	8.00 cm

ŚCIANY GALERII CZĘŚĆ WYSOKIEJ I SCHODÓW ZEW - PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/750 NOWA	5.50 cm
GRUBOŚCI 1 MM	
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE	
+ PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE	
NA KOLOR NCS S4502-Y80R DWUSTRONNIE	
KONSTRUKCJA STALOWA	8.00 cm

S6

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO WYSOKIEJ - ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KOLOR	1.50 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO WYSOKIEJ - PROJEKTOWANE

2 x FARBA ELEWACYJNA ELEKTRONA	
DRUGRUNN W KOLORZE RAL 7032	
POMOCNA GRUNTUJĄCA	
+ FARBA ROZPRZESTRZENIONA MOCA MAX 10%	
PROFILE/PYTY ELEWACYJNE Z GIPSOLUB KRZEMI,	
WŁÓKNISTE, SZYWANE DWUGRATY KRZYŻ	1.25 cm
W SKŁAD ZBROJĄCA	0.50 cm
IMPREGNOWANA PŁYTA MINERALNE	
PYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,035	12.00 cm
MOCOWNIE NA KLEJ + KOŁKOWANIE	
CZAPKACZ	24.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S7

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO SZCZYTOWEJ - ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/750 NOWA	5.50 cm
KONSTRUKCJA STALOWA	8.00 cm
CZAPKACZ	24.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CIĘŻKO SZCZYTOWEJ - PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/750 NOWA	5.50 cm
GRUBOŚCI 1 MM	
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE	
+ PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE	
NA KOLOR NCS S4502-Y80R	
LICOWA BLACHA TRAPEZOWA WYSTAWIĘ OD WEWN.	
MEWA MINERALNA o lambda=0,035 grubości 15 cm	
MEWA MINERALNA o lambda=0,035	15.00 cm
MEWA MINERALNA o lambda=0,035	5.00 cm
MEWA MINERALNA o lambda=0,035	5.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA	8.00 cm
CZAPKACZ	24.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S8

FASADY PRZYSŁONOWE - ISTNIEJĄCE

TYNKOWA SZKIELNA	4.50 cm
PROFILE ALUMINIOWE	10.00 cm

FASADY PRZYSŁONOWE - PROJEKTOWANE (k=1 W/m²K)

SZKIELNE ZESPOLONE O k=0,8 W/m²K	3.00 cm
PROFILE ALUMINIOWE MOCOWANE PRZESTRZENNE	
NA KOLOR RAL 7016	10.00 cm
O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH UDŹ, ŚWIADCZĄCE	

S10

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z NADPŁYTĄ BEZ OCIEPLA

TYNK CEMENTOWY	4.00 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEW Z NADPŁYTĄ BEZ OCIEPLA - PROJ

NADSTAWA NA BLOKI BETONOWA NATURALNOŚĆ 3.00 cm	
ŚWIADOMANE	
TYNK CEMENTOWY	4.00 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S11

ŚCIANA KOMÓRY CZĘŚNEJ

TYNK CEMENTOWY	4.00 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANA KOMÓRY CZĘŚNEJ - PROJEKTOWANA

TYNK MOZYCHNY SCHRY	0.25 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1.00 cm
ŚCIANA Z MUROWA CEGŁA/BLOCZKI PO KUPIU WAPIENNEJ	
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z MEWNT	
MEWA MINERALNA	
+ wypłyszczalny tembo-ŚLOTU W(m²K)	12.00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z MEWNT MIN.	
+ KOSZYKOWE, STOWOTELI	
TYNK CEMENTOWY	1.50 cm
OCIEPLENIE PYTU	1.50 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S12

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KLATKI PRZY CZĘŚNEJ - ISTNIEJĄCA

NADSTAWA NA BLOK BETONOWA NATURALNOŚĆ 3.00 cm	
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KLATKI PRZY CZĘŚNEJ - PROJ

NADSTAWA NA BLOK BETONOWA NATURALNOŚĆ 3.00 cm	
ŚWIADOMANE ZDMONTOWANY MEWA	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1.00 cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SZKIELNEGO PEŁNE	18.00 cm
PYTA ZEWNĘTRZNA DO WZMACNIAJĄCY	
Z CZYNNĄ PIANKĄ RECZLOWĄ Z DYSPERSJĄ I PYTA	
KRZYŻOWE+SPORNE, DO 12cm W ZEWNĘTRZNEJ	
OKŁADZINĘ Z BIAŁEGO WŁÓKNO SZKLANEGO,	
FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K)	8.00 cm
NADSTAWA NA BLOK BETONOWA NATURALNOŚĆ 3.00 cm	

S13

ŚCIANA ZEWNĘTRZNE WYŻSZA NA DACH - ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYŻSZA NA DACH - PROJEKTOWANE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1.00 cm
ŚCIANA Z MUROWA CEGŁA/BLOCZKI PO KUPIU WAPIENNEJ	
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z MEWNT MIN.	
+ KOSZYKOWE, STOWOTELI	
TYNK CEMENTOWY	1.50 cm
OCIEPLENIE PYTU	1.50 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S14

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NIEOCIEPLONE - ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
CEGŁA CERAMICZNA	38.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NIEOCIEPLONE - PROJEKTOWANE

BETONOWE TYNKI DEKORACYJNE	
DWUSTRONNIE ZDMONTOWANY	
DARMONY W MACIE	
ZDMONTOWANY/CZY DYFORMANA STRUKTURA	
METALICZ BETON MONOLITYCZNY	0.25 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1.00 cm
ŚCIANA Z MUROWA CEGŁA/BLOCZKI PO KUPIU WAPIENNEJ	
+ ZAPRAWA KLEJOWA	
ZDMONTOWANY	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
OCIEPLENIE PYTU	1.50 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

S15

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚĆ NOWEJ - ISTNIEJĄCA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	30.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚĆ NOWEJ - PROJEKTOWANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	30.00 cm
PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PYTY	
PYTA DO STANOWIĄCA FASAD WENTYLOWANYCH	
Z CZYNNĄ PIANKĄ RECZLOWĄ W DWUSTRONNIE	
ZMOCOWANE Z STALI ALUMINIOWE I PYTY CZAPKI	
FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K)	8.00 cm

P1

STROP NAD PARKINGIEM - ISTNIEJĄCY

PODŁOGA Z BETONU	4.50 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	36.50 cm

STROP NAD PARKINGIEM - PROJEKTOWANY

PODŁOGA Z BETONU	4.50 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	36.50 cm
ZAPRAWA KLEJOWA + KOSZYKOWE ZBROJENIE	
WEWA MINERALNA, GRUBOŚĆ 15/4	30.00 cm
NA PODKŁADCH WEWA MINERALNA O	
WSP. LAMBDA 0,035 I GRUBOŚCI 15 cm	
SKRZYŻ Z WEŁNY MINERALNEJ GRUBOŚCI 5 cm	
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z WEŁNY	
MINERALNEJ	5.00 cm
ANTYDYM TYNK DEKORACYJNY ZDMONTOWANY	
DARMONY W MACIE - KOLOR RAL 9006	0.25 cm

P2

STROP KOND. NADWIEŻONEJ CZ. NOWEJ - ISTNIEJĄCY

PODŁOGA Z BETONU	4.50 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	36.50 cm
PODŁOGA BETONU Z PODŁOGI	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	40.50 cm
SUFITY CZYNNIE Z KLIMATEM ZDMONTOWANY	

STROP KOND. NADWIEŻONEJ CZ. NOWEJ - PROJEKTOWANY

PODŁOGA Z BETONU	4.50 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	36.50 cm
PODŁOGA BETONU Z PODŁOGI	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	40.50 cm
SUFITY CZYNNIE Z KLIMATEM ZDMONTOWANY	
MOCOWANY ZAŁOGOWANY NA STANOWISKU	
PŁYTA TYPU 1 W KL. ZWARTOŚCI O GĘST. 184 MM	
Z PUSTKĄ WEŁNY MINERALNEJ GĘST. 18 MM	
W KOLORZE NCS S4502-Y80R	4.00 cm

P3

STROPOWACH NAD CZĘŚCIĄ NOWĄ - ISTNIEJĄCY

TAPICER + BETO Z 1 SPOIN	1.00 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	33.00 cm
WEWA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035	20.00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z WEŁNY MINERALNEJ	1.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (PYTU)	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	54.00 cm

STROPOWACH NAD CZĘŚCIĄ NOWĄ - PROJEKTOWANY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA/ALUM/INNE	
PŁYTA PODŁOGOWA	1.00 cm
TAPICER + BETO Z 1 SPOIN	1.00 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY ZDMONTOWANY	2.00 cm
WEWA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035	20.00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z WEŁNY MINERALNEJ	1.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (PYTU)	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	54.00 cm

P4

STROPOWACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ - BEZ ZMIAN

TAPICER	1.00 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
PODŁOGA BETONU	4.50 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	35.50 cm
PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA ZDMONTOWANA	2.00 cm
WEWA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035	20.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZDMONTOWANA	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	61.50 cm

P5

POMOST ŻWIROWY NAD CZ. NOWĄ - ISTNIEJĄCY

WARSTWA ŻWIROWA - 2-5/50	5.00 cm
ŻELBETOWE STROPODACHU NA WSPÓŁ	30.00 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA ZBROJENIE SZALOWA	2.00 cm
PYTY STALOWE PRZY ŚCIANACH	1.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	38.00 cm
WEWA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035	20.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZDMONTOWANA	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	62.00 cm

POMOST ŻWIROWY NAD CZ. NOWĄ - PROJEKTOWANY

BLACHA TRAPEZOWA T-55/750 - NOWA	5.50 cm
GRUBOŚCI 1 MM	
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE	
+ PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE	
NA KOLOR NCS S4502-Y80R DWUSTRONNIE	
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA /	
PYTA DO STANOWIĄCA FASAD WENTYLOWANYCH	
Z CZYNNĄ PIANKĄ RECZLOWĄ Z DYSPERSJĄ I PYTA	
FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K)	8.00 cm
WARSTWA ŻWIROWA - 2-5/50 - NOWA	5.00 cm
ŻELBETOWE STROPODACHU NA WSPÓŁ	30.00 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA ZBROJENIE SZALOWA	2.00 cm
PYTY STALOWE PRZY ŚCIANACH	1.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	38.00 cm
WEWA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035	20.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZDMONTOWANA	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	62.00 cm

P6

STROP NADWIEŻONEJ CZ. PŁYTA - ISTNIEJĄCY

WARSTWA WYRÓWNAWCZA	3.00 cm
PODŁOGA Z BETONU	4.50 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	39.50 cm

STROP NADWIEŻONEJ CZ. PŁYTA - PROJEKTOWANY

WARSTWA WYRÓWNAWCZA	3.00 cm
PODŁOGA Z BETONU	4.50 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY	2.00 cm
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,035	12.00 cm
MOCOWNIE NA KLEJ + KOŁKOWANIE	
WARSTWA ZAPARKI ZBROJĄCA I KLEJĄCA	0.50 cm
+ SIATKA ZBROJĄCA	
IMPREGNOWANA PŁYTA MINERALNE	
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,035	12.00 cm
MOCOWNIE NA KLEJ + KOŁKOWANIE	
CZAPKACZ	24.00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50 cm

P7

NADWIETRZNE DACHU CZ. NOWEJ - ISTNIEJĄCY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA/ALUM/INNE	
PŁYTA PODŁOGOWA	1.00 cm
TAPICER + BETO Z 1 SPOIN	1.00 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY ZDMONTOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	34.00 cm
WEWA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035	20.00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z WEŁNY MINERALNEJ	1.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (PYTU)	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	60.00 cm

NADWIETRZNE DACHU CZ. NOWEJ - PROJEKTOWANE

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA/ALUM/INNE	
PŁYTA PODŁOGOWA	1.00 cm
TAPICER + BETO Z 1 SPOIN	1.00 cm
CZĘŚĆ ŻELBETOWA	30.00 cm
STROP TYNKOWANY ZDMONTOWANY	2.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	34.00 cm
WEWA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035	20.00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PYTU Z WEŁNY MINERALNEJ	1.00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (PYTU)	04.00 cm
ŚREDNIA GRUBOŚĆ	60.00 cm
MOCOWNIE ZAŁOGOWANY NA STANOWISKU	
PŁYTA TYPU 1 W KL. ZWARTOŚCI O GĘST. 184 MM	
Z PUSTKĄ WEŁNY MINERALNEJ GĘST. 18 MM	
W KOLORZE NCS S4502-Y80R	4.00 cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- EI120 — 90 / 20W — 04 — OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTĘPOWANEJ STOLARKI LUB ŚLUSARKI
- EI120 — 90 / 20W — 04 — OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTĘPOWANEJ STOLARKI LUB ŚLUSARKI UJĘTEJ W INNYM OPRACOWANIU I WYNIKAJĄCEJ Z PRZEDMIOTU INWESTYCJI

OPIS STOLARKI LUB ŚLUSARKI PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że podano to oznaczenie inaczej
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
4. Projektant musi zostać powiadomiony poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT	RZUT I PIĘTRA PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA DLA SUFITU ZEWNĘTRZNEGO
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Szapiel nr upr. WP-OA/OKK/UpB/65/2009
DATA	09.2022
REWIZJA	01
NR RYSUNKU	SP2
SKALA	1:100