

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce  
tel.: /041/3676796  
[www.mosir.kielce.pl](http://www.mosir.kielce.pl)  
<https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce>

**WSZYSCY WYKONAWCY  
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

N. ZP.2.26. 43.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant pierwszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) pn: „Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytania i odpowiedzi**

1. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie dodatkowych 2 szt. masztów oświetleniowych o innej ( niższej, np. 12 m) wysokości, przy założeniu spełnienia warunków natężenia oświetlenia oraz właściwej równomierności ?

**Odp.1.** *Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów oświetleniowych o innej wysokości, przy założeniu spełnienia warunków natężenia oświetlenia oraz właściwej równomierności.*

2. Czy zamawiający uzna za właściwy warunek uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia oraz uzyskania równomierności dla istniejących czterech masztów oświetleniowych, bez konieczności dobudowy dwóch kolejnych masztów oświetleniowych?

**Odp.2.** *Zamawiający analizując wymianę opraw zdecydował się na zwiększenie ilości słupów, aby modernizacja oświetlenia spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa ( zmniejszenie ciężaru oraz powierzchni naświetlaczy). Zamawiający nie dopuszcza modernizacji oświetlenia tylko na 4 istniejących masztach.*

3. Czy Zamawiający dopuszcza temperaturę barwową w zakresie 5000 - 6000K przy współczynniku oddawania barw minimum Ra80, która jest stosowana na obiektach piłkarskich ze względu na zbliżoną barwę światła dziennego co między innymi zwiększa energię graczy i zapewnia piłkarzom wyraźną widoczność na boisku?

**Odp.3.** *Zamawiający dopuszcza temperaturę barwową w zakresie 5000 - 6000K przy współczynniku oddawania barw minimum Ra80*

4. Czy dopuszcza się sterowanie ręczne w układzie 50% / 100% ?

**Odp.4.** *Zamawiający dopuszcza sterowanie z poziomu pomieszczenia technicznego ( budynek portierni) zgodnego z zapisami SWZ*

5. Czy wartość średniego natężenia oświetlenia jest nie mniejsza niż 300 lx ?

**Odp.5.** *Zamawiający wymaga, aby średnie natężenie oświetlenia nie było mniejsze niż 300 lx przy zachowaniu równomierności*

6. Czy wymagany jest projekt natężenia oświetlenia przed realizacją ?

**Odp.6.** Zamawiający **wymaga** projektu natężenia oświetlenia przed realizacją

7. Czy zamawiający dopuszcza użycie barwy światła w przedziale 5000-5700K?

**Odp.7.** Zamawiający **dopuszcza** temperaturę barwową w zakresie 5000 -5700K

8. Czy zamawiający wymaga wymiany skrzynek elektrycznych znajdujących się przy masztach oświetleniowych?

**Odp.8.** Zamawiający **wymaga** wymiany skrzynek elektrycznych znajdujących się przy istniejących masztach oświetleniowych oraz zamontowania skrzynek przy dobudowanych dwóch masztach oświetleniowych.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej ilości projektorów na maszt niż sugerowana w warunkach zapytania, ale przy zachowaniu wymagań oświetleniowych Inwestora?

**Odp.9.** Zgodnie z odpowiedzią z dnia 15.09.2023 r. Zamawiający **dopuszcza** użycie innych opraw (inna moc, strumień świetlny) i innej liczby opraw niż określone w Specyfikacji technicznej, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź i wyjaśnienie nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,  
Przemysław Chmiel – Dyrektor MOSiR Kielce

  
DYREKTOR

*mgr Przemysław Chmiel*

