Instalacje budynku/hali dmuchaw i instalacji do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu wapnem

SKALA 1:50



Legenda

RO–T	Rozdzielnica potrzeb ogólnych hali dmuchaw (przepięcie istniejących obwodów zasilających) modułowa (4x12M), z tworzywa, IP65
SZS1 SZS2	Szafki autonomiczne stacji odwadniania i higienizacji osadu
SSLD	Szafka sterowania lokalnego dmuchaw
PPoż.	Przycisk głównego wył. ppoż.
M	Napęd silnikowy
	Instalacja wyrównawcza FeZn 25x4, LgY 16
	Uziom fundamentowy
	Korytko kablowe stalowe nierdzewne K200h60
	Trasa kablowa
CA	Centralka alarmowa stężenia gazów
DEX	Detektor gazu
	Sygnalizator optyczno–akustyczny

UWAGI:

1. Kable i przewody zasilające i sterownicze układać w istniejących i w proj. korytkach kablowych nierdzewnych.
2. Podejścia do urządzeń z korytek kablowych wykonać w rurkach osłonowych z PVC n/t, na zewnątrz w rurkach odpornych na promienie UV, w posadzce w rurkach giętkich karbowanych z PVC 750N oraz rurach dwuściennych karbowanych HDPE.
3. Szafa SZS1, SZS2 i związane z nimi instalacje w dostawie technologicznej z urządzeniami

Jednostka projektowa	ESKO CONSULTING ESKO Consulting Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85, e-mail: sekretariat@esko.org.pl		
Inwestor	**Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKÓW**		
Zadanie inwestycyjne	**Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie**		
Nazwa obiektu budowlanego	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRZEŹNIE		
Element projektu budowlanego	PROJEKT WYKONAWCZY	PW-E2	
Tytuł rysunku	INSTALACJE HALI DMUCHAW I PRASY	Skala: 1:50	
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień budowlanych	Podpis/data
Projektant: b.elektryczna	mgr inż. Andrzej Wróblewski	LBS/0096/POOE/12 do proj. w zakresie siec. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	03.2023 r.
Sprawdzający: b.elektryczna	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	130/90/ZG do proj. w zakresie siec. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	03.2023 r.