RT–S

Rozdzielnica technologiczna zasilająco–sterownicza



Rozdzielnica RT–S:

– obudowa wolnostojąca metalowa, malowana proszkowo, z osprzętem montazowym, stopień ochrony IP54, z cokołem

Rozdzielnicę wykonać i oznakować zgodnie z obowiązującymi normami

W rozdzielnicy umieścić schemat

Bilans mocy RT-S:

Pi=28,9 [kW]

Pz=25,8 [kW]

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Nr odpływu	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Moc	–	–	1,0 [kW]			3,1 [kW]	3,1 [kW]	3,0 [kW]			0,25 [kW]	–	0,2 [kW]
Prąd	–	–	2,0 [A]			5,5 [A]	5,5 [A]	5,0 [A]			1,1 [A]	–	1,0 [A]
Przewód/kabel	–	–	YKYżo 4x2,5			YKYżo 4x2,5	YKYżo 4x2,5	YKYżo 4x2,5			YKYżo 3x2,5	–	–
Długość	–	–	120m			40m	40m	45m			130m	–	–
Lokalizacja	RT–S	RT–S	POMPOWNIA ODCIEKÓW			ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW	ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW	ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW			MAGAZYN OSADÓW	RT–S	RT–S
Nazwa odbioru	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA	KONTROLA ZASILANIA	POMPA	REZERWA	REZERWA	POMPA	POMPA	MIESZADŁO	REZERWA	REZERWA	Oświetlenie	Gniazda serwisowe 230V (na szynę TH)	Zasilanie układu AKPiA

Jednostka projektowa:	ESKO CONSULTING ESKO Consulting Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85, e-mail: sekretariat@esko.org.pl		
Inwestor	**Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKÓW**		
Zadanie inwestycyjne	**Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie**		
Nazwa obiektu budowlanego	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRZEŹNIE		
Element projektu budowlanego	PROJEKT WYKONAWCZY	PW-E5	
Tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY RT-S	Skala: -:-	
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień budowlanych	Podpis/data
Projektant: b.elektryczna	mgr inż. Andrzej Wróblewski	LBS/0096/POOE/12 do proj. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	03.2023 r.
Sprawdzający: b.elektryczna	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	130/90/ZG do proj. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	03.2023 r.