Ściana oporowa - ściany podłużne poz. S1

36.40 mb (ściana)
47.00 mb (ława)





Góra ławy
1 6xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

Dół ławy
1 8xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

Ściana
1 15xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

1 Ø12l=mb. zakład=0.70m
3 Ø8l=mb. zakład=0.50m
9 313Ø8 L=0.64m
5 202Ø8 L=0.94m
2 57xPVC4.0 Podkładka dystansowa a=65cm

Ściana oporowa - śc. podłużna w miejscu ustawienia słupów poz. S1a

6 szt. (6.00 m)



Uwaga (*):
W miejscach występowania słupów na szerokości 100cm (50cm od osi w każdą stronę lub 100cm od krawędzi ściany) zbrojenie łącznikowe ławy ze ścianą (poz. z *) należy zagęścić do rozstawu 10cm.



Ściana oporowa - obniżenie poz. S1b

10.00 mb

Korytko odwodnieniowe z rusztem ze stali nierdzewnej typu 1.4301
+ Skrzynka odpływowa z polimerobetonu (średnica odpływu Ø160)
Uwaga: Rurę Ø160 PVC-U wbudować w miejsce docelowe na etapie prac ziemnych przed wykonaniem ławy fundamentowej



Uwaga (*):
- Detal dotyczy ławy w miejscu obniżenia pod bramy

Ściana oporowa - ściany szczytowe poz. S2

25.40 mb (ściana)
26.60 mb (ława)



Góra ławy
1 2xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

Dół ławy
1 4xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

Ściana
1 11xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

1 Ø12l=mb. zakład=0.70m
3 Ø8l=mb. zakład=0.50m
2 24xPVC4.0 Podkładka dystansowa a=65cm

Ściana oporowa - ściany podłużne poz. S3

12.20 mb (ściana)
12.20 mb (ława)





2 11xPVC4.0 Podkładka dystansowa a=65cm

1 Ø12l=mb. zakład=0.70m
3 Ø8l=mb. zakład=0.60m

Dół ławy
1 2xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

Ściana
1 5xQ335A
6.00x2.30
Siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.50m

9 40Ø8 L=0.64m
25
14
25

Lista gięcia prętów zbrojeniowych

Poz.	Liczba	Średnica	Długość poj.	Długość całkowita	kg/m	Waga pozycji	Kształt gięcia
1	1	12	315.76	315.76	0.888	280.39	=fdm=
2	170	8	3.77	640.90	0.395	253.16	25 14 25 1.30 30 25
3	1	8	747.83	747.83	0.395	295.39	=fdm=
4	432	8	2.25	972.00	0.395	383.94	1.25 1.00
5	519	8	0.94	487.86	0.395	192.70	40 40 14
6	16	12	2.00	32.00	0.888	28.42	1.00 1.00
7	24	16	2.95	70.80	1.580	111.86	60 2.35
8	56	8	1.14	63.84	0.395	25.22	50 50 14
9	353	8	0.64	225.92	0.395	89.24	25 25 14
10	81	8	2.67	216.27	0.395	85.43	14 25 1.25 25 14
11	176	10	1.80	316.80	0.617	195.47	80 1.00
12	58	10	2.00	116.00	0.617	71.57	100 1.00

Uwagi:

Przerwy technologiczne: <- 10.0 m
Przerwy dylatacyjne <- 30.0 m

poziom górnej pow. płyt i podłóg
wymiar przy stanie surowym
wymiar przy stanie wykończonym

PG=... poziom górnej pow. elementu

Nr. detalu zbrojeniowego

Klasa stali: BSt 500 S, BSt 500 M
Otulina : jak w tabeli

Uwagi:
- siatkę osi należy wyznaczyć zgodnie z projektem wykonawczym - osie skrajne wyznaczają zewnętrzne krawędzie elementów żelbetowych
- projekt należy rozpatrywać łącznie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
- wszystkie instalacje należy wykonać wg projektu budowlanego, branżowych projektów wykonawczych lub wytycznych producenta,
- dopuszcza się zamianę zbrojenia siatkami giętymi na analogiczne zbrojenie prętami,
- Otwory po elementach łącznikowych deskowania należy wypełnić pianką montażową i zakleić korkami betonowymi

Wykończenie posadzek:
-pod posadzkami należy wykonać podbudowę zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym,
- posadzka przemysłowa - zatarta na gładko z utwardzaczem w technologii DST.

Zbrojenie krawędziowe poz. D1

4 szt.



Uwaga:
- Pręty pionowe stanowiące dozbrojenie krawędziowe należy powiązać z prętami górnymi ściany podłużnej.
- U-bigle krawędziowe powiązać z prętami ściany podłużnej.



Zbrojenie naroża poz. D2

8.80 mb. 4.40 mb.



Dylatacja technologiczna poz. D3

dla ścian pionowych z wymaganiem szczelności



Przerwa robocza w miejscu dylatacji

Przerwy robocze należy wykonać w miejscu występowania dylatacji technologicznych. Sposób wykonania systemu dylatacji analogicznie do detalu D3 - dylatacja technologiczna



Próg bramy segmentowej D4



Lista gięcia prętów zbrojeniowych

Poz.	Liczba	Średnica	Długość poj.	Długość całkowita	kg/m	Waga pozycji	Kształt gięcia
13	262	10	3.31	867.22	0.617	535.07	20 14 25 1.00 14 25
14	333	10	1.54	512.82	0.617	316.41	95 45 14
15	60	8	1.34	80.40	0.395	31.76	60 60 14

Ø	Długość	kg/m	Suma kg
8	3435.02	0.395	1356.833
10	1812.84	0.617	1118.522
12	347.76	0.888	308.811
16	70.80	1.580	111.864
Waga całkowita (kg)			2896.030

Zestawienie siatek zbrojeniowych

Poz.	Sztuk	Typ	Długość (m)	Szerokość (m)	Waga (kg)
1	53	Q335A	6.00	2.30	3935.78
			Waga całkowita (kg)		3935.78

Poz. 2 92 x PVC4.0

Podkładka dystansowa l=2.50m a=60cm

Zestawienie klas betonu dla poszczególnych elementów:

Element budynku	Beton	Otulina
Ściany oporowe	podstawa C30/37 XF3 XC2 XA1 W8 ściana C30/37 XF1 XC4 XA1 W8	40 mm
Posadzka	wg opracowania firmy wykonawczej	
Beton podkładowy	C8/10 X0	

Fazowanie krawędzi betonu KORONA ŚCIANY OPOROWEJ

NAROŻNIK ŚCIANY

Jednostka projektowa
ESKO CONSULTING
ESKO Consulting Sp. z o.o.
ul. Skorzewiec 19, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85, e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Inwestor	Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKÓW
Zadanie inwestycyjne	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie
Nazwa obiektu budowlanego	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRZEŹNIE
Element projektu budowlanego	PROJEKT WYKONAWCZY — PW konstrukcja - K2
Tytuł rysunku	MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO **DETALE FUNDAMENTÓW** — Nr rys. 5 — Skala 1:50

Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	Podpis/data
Projektant: mgr inż. Krzysztof Tomecki	SLK/0327/PWOK/14 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	28.02.2023 r.
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Konieczny	SLK/0429/PWOK/17 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	28.02.2023 r.