PRZEKRÓJ A - A



RZUT Z GÓRY



Zestawienie elementów

Nr	Nazwa elementu	ilość
1.	Pompy Qn = 14,0 l/s, H = 9,8 m, Pmax = 3,1 kW wraz z wyposażeniem: prowadnice, łańcuch/linka do pomp, stopa sprzęgająca	2
2.	Barierki zabezpieczajace H=1,1m od poziomu terenu	27,5m
3.	Mieszadło szybkoobrotowe, N = 3,0 kW wraz z prowadnicą i łańcuchem/linką lub inżektor natleniający o mocy 4 kW	1
4.	Żurawik do pomp - udźwig dostosować do masy pompy wybranego producenta	1
5.	Żurawik do mieszadła - udźwig dostosować do masy pompy wybranego producenta	1
6.	Sonda hydrostatyczna poziomu ścieków wraz z pływakowymi czujnikami poziomu (2 szt.)min. i max.	2
7.	Łańcuch zabezpieczający wejścia do komory (PARAMETRY PODANO W OPISIE)	2
8.	Drabina (PARAMETRY PODANO W OPISIE)	2
9.	Przejście szczelne łańcuchowe ŁU-4, 15 ogniw	2
10.	Przejście szczelne łańcuchowe ŁU-3, 9 ogniw	2

Jednostka projektowa	ESKO CONSULTING ESKO Consulting Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85, e-mail: sekretariat@esko.org.pl		
Inwestor	**Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKÓW**		
Zadanie inwestycyjne	**Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie**		
Nazwa obiektu budowlanego	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRZEŹNIE - ETAP 1		
Element projektu budowlanego	PROJEKT WYKONAWCZY	PW-T-2 (FAZA ZAD. / BRANŻA / NR RYS.)	
Tytuł rysunku	ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH	Skala: 1:50	
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień budowlanych	Podpis/data
Projektant: b.technologiczna i sanit.	mgr inż. Małgorzata Kozłowska	LBS/0017/POOS/2012 do proj. w zakresiesieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kan.	03.2023 r.
Sprawdzający: b.technologiczna i sanit.	mgr inż. Bożena Markowska	16/2000/GW do proj. w zakresiesieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kan.	03.2023 r.