



- LEGENDA:
- układ ciepły
  - układ nawiewny
  - układ wywiewny

- UWAGA:
- Miejsce wpięcia do istniejącej instalacji wentylacji oraz drożność kanałów należy zweryfikować na etapie budowy. Na rysunku pokazano prawdopodobne miejsce włączenia, w przypadku przesunięć instalacje należy prowadzić analogicznie do najbliższego kanału
  - Przed każdym anemostatem montować przepustnice regulacyjną

360 m<sup>3</sup>/h  
250 x 200

70 m<sup>3</sup>/h  
100

wymiary nawiewnika/wywiewnika [mm]

szers. x wys. kanału prostokątnego [mm] 200x300

średnica kanału okrągłego [mm] Φ100

Jednostka projektowa:



CANEAM Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski  
25-036 Kielce, Al. Legionów 3/4  
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@caneam.com.pl

Inwestor:



ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY  
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Inwestycja

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B  
DLA POTRZEB ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO A2

Adres obiektu:

DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA,  
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr proj.:

23-05-01

Branża:

INSTALACJE SANITARNE

Data:

06.2023

FUNKCJA

NAZWISKO

PODPIS

Projektant:

mgr inż. Iwona Zalińska  
SWK/0057/POOS/07

Projektant  
Sprawdzający:

mgr inż. Paweł Śmiech  
KL-56/2002

Tytuł:

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI

Revizja:

A

Skala:

1:100

Rys.:

PW-SAN-003