

Margonin, dnia 06 lipca 2022 r.

WR-ZP.271.10.01.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.271.10.2022.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **“MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE”**.

W związku z otrzymanym zapytaniem Nr 1 z dnia 04 lipca 2022 r., dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **“MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE”**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Zapytanie Nr 1

„Proszę o wyjaśnienie:

W przedmiarach dach ma być deskowany a na deskowanie membrana trójwarstwowa, natomiast projekt zakłada deskowanie i 2x papa termozgrzewalna. Proszę o informację z czego ma być finalnie wykonane pokrycie (jeśli będzie to papa proszę podać parametry i rodzaj papy)”

Odpowiedź Nr 1

Pokrycie na dachu ma być wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Icopal np:
Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS lub
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna z grupy Icopal Top np:
Icopal Top PYE PV 250 S5,2 www Szybki Profil SBS

Papa podkładowa, mocowana mechanicznie np.
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS lub MEMBRANA PM Plus

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin
Lukasz Malinowski
Zastępca Burmistrza