

Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00

fax +48 89 767 23 03

www.lidzbarkw.eu

um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, 19.03.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.1.2021, ID: 423222.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Z analizy dokumentacji technicznej (instalacja sanitarna)wynika ,że tylko jeden producent central wentylacyjnych , sugerowany przez projektanta - firma Menerga jest w stanie spełnić założone wymagania. Ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych.

Proszę o podanie parametrów central wentylacyjnych, które będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności rozwiązań.

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej przedstawiono parametry urządzeń central wentylacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i funkcjonalnym, przedstawiając odpowiednie wymogi jakie powinny spełnić urządzenia. W projekcie przedstawiono urządzenia przykładowego producenta. Na rynku dostępnych jest kilku producentów urządzeń o określonych parametrach.

Urządzenie równoważne spełnić będzie musiało wymogi określone w dokumentacji projektowej pod względem technicznym, hydraulicznym, jakościowym, jakości powietrza wentylacyjnego, pod względem materiałowym oraz uzyskać akceptację Projektanta. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę iż zastosowane urządzenia posiadać powinny poniżej wyszczególnione dokumenty:

- Deklaracja zgodności z dyrektywami: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108EC i wynikające z tego oznaczenie CE,
- Certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji central klimatyzacyjnych, wystawiony dla producenta central,
- Dobór i parametry centrali certyfikowane przez EUROVENT,
- Certyfikat Eurovent (bądź innej akredytowanej jednostki badawczej) określający parametry obudowy centrali, zgodnie z normą EN 1886,

Centrala powinna spełniać wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018 r.,

Przedstawione dokumenty odnośnie urządzeń powinny świadczyć, że centrale wykazują następujące parametry techniczne:

- klasa efektywności energetycznej wg Eurovent 2016: A+ (centrale N2W2, N3W3), A (centrala N1W1),
- pobory energii elektrycznej przez wentylatory nawiewne i wywiewne w poszczególnych trybach pracy oraz moc przyłączeniowa centrali są nie większe niż podane w projekcie,
- pobór ciepła przez nagrzewnicę wodną w poszczególnych trybach pracy jest nie większy niż podany w projekcie,
- sprawność odzysku ciepła wymiennika ciepła w poszczególnych trybach pracy jest nie mniejsza niż podana w projekcie,
- opory przepływu powietrza przez podzespoły centrali są nie większe niż podane w projekcie.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Łazowski

Z-ca Burmistrza