



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na budowę i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Września (II postępowanie)

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza pod urządzenia siłowni zewnętrznej nawierzchnię trawiastą? Urządzenia siłowni zewnętrznej mają strefę swobodnego upadku poniżej 1m zatem nie jest wymagana nawierzchnia piaskowa. Ponadto, nawierzchnia z piasku nie jest korzystna w przypadku urządzeń siłowni, gdyż powoduje zacieranie się urządzeń, a co za tym idzie psucie się. Dodatkowo taka nawierzchnia nie jest korzystna dla osób starszych, gdyż sprzyja zwichnięciu kostki i obecność piasku w obuwiu ćwiczącego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię trawiastą pod urządzenia siłowni ?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją załączoną do postępowania, dla lokalizacji gdzie należy ustawić urządzenia siłowni zewnętrznej tj. “Budowa siłowni fitness przy ul. Alberta Chmielowskiego we Wrześni” oraz “Doposażenie siłowni zewnętrznej we Wrześni nad Zalewem Wrzesińskim”, pod urządzeniami siłowni nie jest przewidziane wykonanie strefy bezpiecznej o nawierzchni piaskowej. Są one ustawione na nawierzchni trawiastej. Jedynie pod urządzeniem do street workoutu – drążek, w lokalizacji przy ul. Alberta Chmielowskiego należy wykonać strefę bezpieczną o nawierzchni piaskowej, zgodnie m.in. z rysunkiem. Drążek poziomy dla tego urządzenia znajduje się na wysokości ok. 2,0 m.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza inną pojemność kosza na śmieci np. 35 l lub 30 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kosza o mniejszej pojemności, ale nie mniejszej niż 35 l.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.