

## Specyfikacja dla wentylatorów chłodzących by-pass

1. Wydajność wentylatora – 17 000m<sup>3</sup>/h
2. Statyczny wzrost ciśnienia – 4500Pa
3. Prędkość obrotowa – do 3000obr/min
4. Maksymalna moc silnika – 45kW

Pozostałe wytyczne do doboru urządzeń

1. Silnik przystosowany do pracy z falownikiem
2. Napęd bezpośredni
3. Wylot poziomy
4. Wentylator prawy 1 szt , wentylator lewy 1 szt.
5. włącz inspekcyjny
6. kompensator na wylocie
7. komplet wibroizolatorów do montażu na posadzce
8. na wlocie do wentylatora dysza wlotowa wraz z siatką zabezpieczającą
9. termin realizacji maksymalnie 10tygodni
10. gwarancja minimum 23 miesiące
11. dostawa 2 sztuk wentylatorów