



## Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „*Budowa obwodnicy Kartuz - etap II*”

Oznaczenie postępowania: 18/WZP/2024/PN/WRI

### ZMIANA NR 11

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 155 (Zapytania nr 5 z dnia 17.05.2024 r.) w następujący sposób:

Było:

„Kotwy talerzowe należy wycenić wg pozycji kosztorysowej nr. 8 „Beton zabudowy kap chodnikowych (klasy C35/45)”.”

Jest:

„Kotwy talerzowe należy wycenić wg dodanej pozycji kosztorysowej nr 13a „Kotwy talerzowe (do zespolenia kap chodnikowych wraz z osadzeniem w konstrukcji pomostu)”. Zamawiający publikuje zaktualizowany kosztorys ofertowy.”

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 164 (Zapytania nr 5 z dnia 17.05.2024 r.) w następujący sposób:

Było:

„Na widoku z góry rysunków projektu wykonawczego m.in. WD-1, PD-5 pokazano murki oporowe. Należy przyjąć wymiary murku: 400 x 1300 mm. Dylatować co ok 4 m. Murki należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zamawiający publikuje rysunek - Murek oporowy - przekrój poprzeczny. Koszty realizacji murków oporowych należy uwzględnić w ofercie. Dla wiaduktu WD-1 koszt wykonania murku oporowego należy ująć w pozycji nr 9 „Beton klasy C20/25 i klas niższych” kosztorysu dotyczącego przedmiotowego obiektu.”

Jest:

„Na widoku z góry rysunków projektu wykonawczego m.in. WD-1, PD-5 pokazano murki oporowe. Należy przyjąć wymiary murku: 400 x 1300 mm. Dylatować co ok. 4 m. Murki należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Rysunek murku oporowego - przekrój poprzeczny opublikowano w Zmianie SWZ nr 6 z dnia 17.05.2024 r. Koszt wykonania murku oporowego dla wiaduktu WD-1 należy ująć w dodanej pozycji kosztorysowej nr 9a „Murek oporowy”. Zamawiający publikuje zaktualizowany kosztorys ofertowy.”

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” poprzez opublikowanie zmienionych i dodanie nowych następujących dokumentów:  
- Przedmiar Przepusty cz. 2,

- PW DR przekroje poprzeczne - rys. 6.1 - 6.40,
  - PW DR rys. 2.1 - rew 2, PW DR rys. 2.6 - rew 2, PW DR rys. 2.8 - rew 1, PW DR rys. 2.9 - rew 1, PW DR rys. 6.1a rew. 1 przekroje poprzeczne, PW DR rys. 6.46 rew. 1,
  - PW M Wiadukt WD-1 Opis Tom 2.5 rew.1,
  - SST - branża drogowa-rew. 6,
  - SST D-01.03.06a br. gazowa-rew.1 2024.06.03,
  - SST D-01.03.06b br. gazowa-rew.1 2024.06.03,
  - SST D-03.02.02\_03 WOD-KAN\_rew.1-2024.06.03,
  - SST M.19.01.04. Ekran przeciwoślnościowe.
- Ww. dokumenty stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do Rozdziału III SWZ – „Formularz kosztorysu ofertowego”. Zmieniony Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Wprowadzone zmiany oznaczono kolorem.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI**

**MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Dokumenty stanowiące „Opis przedmiotu zamówienia”;
2. Zmieniony „Formularz kosztorysu ofertowego”.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 18 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>