



Nowy Targ, 29.06.2023r.

Nasz znak: DWK.513.19.23.JS

APA ARCHES sp. z o.o. sp. k

**ul. Jawornicka 8/229
60-161 Poznań**

Dotyczy: wydania opinii o stanie hydrantów przy ul. M. Kopernika, ul. Józefczaka (nr ewid. dz. 13219/2, 13223/2)

1. Hydrant podziemny DN 80 nr 1075 (nr ewid. dz. 13219/2) sprawny technicznie.
 - ciśnienie hydrostatyczne 0,32 MPa
 - ciśnienie hydrodynamiczne 0,23 MPa
 - wydajność 10,75 dm³/s
2. Hydrant podziemny DN 80 nr 1080 (nr ewid. dz. 13223/2) sprawny technicznie.
 - ciśnienie hydrostatyczne 0,39 MPa
 - ciśnienie hydrodynamiczne 0,26 MPa
 - wydajność 11,40 dm³/s

Jednocześnie informujemy, że sieć wodociągowa nie jest siecią przeciwpożarową, a jedynie siecią do dystrybucji wody pitnej, ale może w pewnych sytuacjach stanowić źródło wody przeciwpożarowej. Nie gwarantuje się ciągłości parametrów wody w hydrantach wymaganych do gaszenia pożarów wynikających z rozporządzenia MZWik z dn. 24.07.2009 (Dz.u. Nr 124, poz. 1030)

*Kierownik Działu
Utrzymania sieci i logistyki
Jerzy Sadowy*

Otrzymują;

1. Adresat
2. a/a