LEGENDA:

- Instalacja freonowa
- Instalacja skroplin

UWAGA:

W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraza sie zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równowaznych parametrów technicznych lub lepszych.

Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiace oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż.

Odprowadzenie skroplin z poj. klimatyzatorów rurą np. PPØ20
Włączenie skroplin do pionów za pomoca syfonów antyzapachowych np. HL138 lub równoważne
W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin klimatyzator należy wyposażyć w pompkę skroplin



SCHEMAT (SKALA 1:1000)



INWESTOR

GMINA MIASTO PŁOCK
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KARINA LEITNER MAP/IS/0353/12 nr upr.: MAP/0229/POOS/12 w specjalności sanitarnej	
OPRACOWANIE	mgr inż. MARCIN OBROK	

OBIEKT

REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO
09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9
DZ. NR: 772, 773/1, 773/5

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP I

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT 1 PIĘTRA -
INSTALACJA KLIMATYZACJI

DATA WYDANIA	30.10.2019
NR RYSUNKU	KL-2
SKALA	1:100
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).