

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP Andrzej Wiśniewski Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo; NIP 571-124-11-37		
ul. Księżodworska 2a 13-200 Działdowo	668 857 299 69group@wp.pl	

PROJEKT TECHNICZNY					
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich w budynku świetlicy w m. Burkat, dz. nr 294/2, obręb Burkat			
INWESTOR		Imię i nazwisko:	Gmina Działdowo		
		Adres:	ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo		
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Miejscowość:	Burkat		
		Ulica:	-		
		Kategoria obiektu budowlanego:	IX		
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej:	280302_2 Gmina Działdowo		
		Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	0001 Burkat		
		Numery działek ewidencyjnych:	294/2		
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA	PODPIS
Projektant	tech. en. Tomasz Umiński	do proj. sieci elektrycznych Upr. Bud. Cie – 87/84	Inst. Elektryczna	06.2023r.	

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP Andrzej Wiśniewski Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo; NIP 571-124-11-37		
ul. Księżodworska 2a 13-200 Działdowo	668 857 299 69group@wp.pl	

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

- I. **Dokumenty dołączone do projektu – str. 1-3**
 - 1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.
 - 2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego.
 - 3. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
- II. **Część opisowa – str.**
 - 1. Instalacje elektryczne
- III. **Część rysunkowa – str.**

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP Andrzej Wiśniewski Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo; NIP 571-124-11-37		
ul. Księżodworska 2a 13-200 Działdowo	668 857 299 69group@wp.pl	

Oświadczenie autorów:

Oświadczam, że niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża:	Zespół autorski:	Podpis:
Elektryczna	Tech. en. Tomasz Umiński Upr. Bud. Cie – 87/84	

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP Andrzej Wiśniewski Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo; NIP 571-124-11-37		
ul. Księżodworska 2a 13-200 Działdowo	668 857 299 69group@wp.pl	

1. Instalacje elektryczne

1.1. Powiązanie z siecią zewnętrzną

Istniejące przyłącze energetyczne budynku.

1.2. Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa - zgodnie z wymogami normy odgromowej projektuje się instalacje ochrony odgromowej budynku. Na dachu wykonać należy niskie zwody poziome przewodami stalowymi ocynkowanymi DFe/oc Ø8mm. Przewody odprowadzające łączące zwody na dachu z uziemieniem wykonać przewodami stalowymi ocynkowanymi DFe/oc Ø8mm w rurkach ochronnych RVS28 ułożonych w izolacji ścian. W ziemi wykonać należy uziom fundamentowy płaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 30x4 lub 50x5 mm. Do zwodów poziomych należy podłączyć wszelkie wystające elementy dachu tj. kominy, wentylatory, klapy oddymiające, kładki kominiarskie itp. Ponadto wszelkie elementy wystające należy zaopatrzyć w iglicę o wysokości min 0.8m z drutu FeZn Ø8mm.

Branża:	Zespół autorski:	Podpis:
Elektryczna Opracował: Projektant:	Tech. Bud. Daniel Raszkowski Tech. en. Tomasz Umiński Upr. Bud. Cie – 87/84	

