



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 07.10.2024r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP- 58/2024 - dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody i konserwacji instalacji c.o.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: p.z.p., Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jaką wodą uzupełniony został układ ciepłowniczy zamknięty (stal+żeliwo)? Jest to woda zmiękczonea/zdemineralizowana/miejska?

Odpowiedź: woda miejska.

Pytanie 2

Temperatura max. wody w obiegu (stal+żeliwo)?

Odpowiedź: 90° C.

Pytanie 3

Jaką wodą uzupełniony został układ ciepłowniczy zamknięty (aluminium)? Jest to woda zmiękczonea/zdemineralizowana/miejska?

Odpowiedź: woda miejska.

Pytanie 4

Temperatura max. wody w obiegu (aluminium)?

Odpowiedź: 90° C.

Pytanie 5

Objętości obiegów.

Odpowiedź: 3000 l.

Pytanie 6

Czy występują ubytki wody? Na jakim poziomie (litry lub m3)?

Odpowiedź: 100 l.

Pytanie 7

Jeśli ubytki wody występują to jaką wodą uzupełniane są układy?

Odpowiedź: wodą miejską.