

Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: Remont nawierzchni pieszej i montaż elementów rekreacyjnych na boisku przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, informuję, że wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udziela następującego wyjaśnienia SWZ:

Pytanie:

W opisie do projektu na nawierzchni pieszej zastosowano nawierzchnię poliuretanową typu natrysk, na nawierzchni pieszej zgodnie z projektem mają znajdować się trampoliny, wokół których zgodnie z normą PN EN 1177 musi znajdować się nawierzchnia bezpieczna (warstwa granulatu SBR + warstwa granulatu EPDM). Informujemy, że zaprojektowana nawierzchnia typu natrysk nie spełnia normy PN EN 1177.

Prosimy o jasne określenie, jaką nawierzchnię poliuretanową należy zastosować, czy nawierzchnię bezpieczną zgodną z normą, czy zgodną z projektem nawierzchnię poliuretanową typu natrysk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wokół trampolin należy wykonać nawierzchnię bezpieczną zgodną z normą PN-EN 1177 w wielkości zgodnej ze strefą bezpieczeństwa dopasowaną do wybranego modelu trampoliny.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia staje się integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Biezdrowie

mgr Danuta Masłona