

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Znak sprawy: **GBR.6630.87.2023**

z dnia 2023-04-18

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
zakończona w dniu 2023-04-18

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca: INWEST-AB Bogdan ul. Próchnika 3/27
Adamus 97-300 Piotrków Trybunalski

Inwestor: GMINA ROZPRZA

Lokalizacja: gm. ROZPRZA w. Wola Niechcicka Stara

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Jadwiga Stasiewicz-Połoska Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

- 1 **uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej**
- 2 **uzgodnienie sieci kanalizacyjnej**
- 3 **uzgodnienie sieci elektroenergetycznej**

Stanowiska uczestników:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Starosta Powiatu Piotrkowskiego Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Jadwiga Stasiewicz-Półska 2023-04-14 13:14:56	<p>1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić rącznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.</p> <p>2. Prace ziemne w pobliżu znaków granicznych zaleca się prowadzić rącznie pod nadzorem godety.</p> <p>Pouczenie:</p> <p>Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.).</p>

2	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim	Daria Ponczyńska 2023-04-13 13:48:04	brak uwag
3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	Jakub Grzejdziaś 2023-04-17 21:00:16	Dokumentację należy uzgodnić branżowo w RE Piotrków Tryb. Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokołem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami. Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.
4	ORANGE POLSKA Zarządzanie Zasobami Sieci i IT		Nie zajmuję stanowiska.
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Tryb.	Mariusz Przybył 2023-04-17 11:11:35	brak uwag
6	Nexera Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher 2023-04-18 08:12:07	brak uwag
7	URZĄD MIASTA i GMINY w ROZPRZY	Daniel Dybalski 2023-04-12 08:34:27	brak uwag
8	PERN S.A. PŁOCK	Konrad Kwiatkowski 2023-04-18 10:22:37	brak uwag