

Bydgoszcz, dnia 1.03.2023r.

BORPA-1/RB/2023

**Oznaczenie i numer postępowania:** „Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy” – BORPA -1/RB/2023

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

### Pytanie 1

„Proszę o udzielenie informacji z jakiego okresu mają być referencje, czy referencje mogą być sprzed 5 lat”.

### Odpowiedź

**Zgodnie z punktem XXII SWZ: INFORMACJA O POMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, **aktualnych na dzień złożenia:**

1) **w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:**

- a) **wyказу robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone**, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia;

### Pytanie 2

„Prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej, o której mowa w rozdziale XXXI SWZ.”.

### Odpowiedź

**Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej:**

1. Termin wizji lokalnej:

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz (wejście główne do budynku BORPY) – w dniu 3.03.2023 r, o godz. 9.00.

### Pytanie 3

*W dokumentacji wskazano w zakresie prac przebudowę otworów drzwiowych lub okiennych oraz wykonanie tynków III kat. na zamurowanych otworach. Natomiast w rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia napisano: „remont stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej stolarki w ramach istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz*

z montażem parapetów”. Proszę o informację, czy przebudowa otworów drzwiowych lub okiennych (w tym poszerzenie lub zmniejszenie otworów, bądź wykonanie nowych otworów) i wykonanie tynków na zamurowanych otworach są w zakresie przedmiotowego postępowania, czy też nową stolarkę okienną i drzwiową należy montować w istniejących otworach? Jeśli w/w roboty są w zakresie, to prosimy o podanie rodzaju tych robót i ich ilości.

#### **Odpowiedź**

Wykonanie nowych tynków zewnętrznych na elewacji oraz wykonanie docieplenia elewacji o powierzchni około 7 m<sup>2</sup> wynika z konieczności zamurowania otworów okiennych oraz zmniejszeniu otworów okiennych.

#### **Pytanie 4**

W dokumentacji projektowej napisano „Nadproża żelbetowe – istniejące”. Czy inne nadproża np. belki prefabrykowane należy uwzględnić w wycenie? Proszę o informację, czy jakiegokolwiek nadproża należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, to proszę o podanie parametrów nadproży i ich ilości.

#### **Odpowiedź**

Nowoprojektowane nadproża należy wykonać w nowych ścianach działowych w pomieszczeniach toalet nad projektowanymi drzwiami lub w istniejących ścianach gdzie projektowany jest nowy otwór drzwiowy – ilość nowych nadproży dla otworów 101cm dla drzwi w świetle 90 cm: 6 szt.

Ponadto Zamawiający nie wyklucza sytuacji, konieczności wykonania nowego nadproża w przypadku wymiany drzwi z szerokości w świetle 80 cm na 90 cm, lub wykonania nadproży w miejscach przejścia instalacji sanitarnych lub wentylacji przez ściany budynku.

#### **Pytanie 5**

„W punkcie 12.12. opisu do projektu budowlanego architektury, dotyczącym wykończenia ścian wewnętrznych jest mowa o tynkach gipsowych. Natomiast we wcześniejszych zapisach tego projektu (np. w pkt. 4 i pkt. 5.2 ) jest mowa o dwukrotnym szpachlowaniu ścian masą szpachlową. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o wykonaniu tynków zwykłych wewnętrznych ścian. Proszę o potwierdzenie, że na istniejących ścianach nie należy wykonywać żadnych tynków, a jedynie wykonać dwukrotne szpachlowanie masą szpachlową (poza powierzchnią 317 m<sup>2</sup>, na której należy wykonać tynkowanie, szpachlowanie, malowanie wg dokumentu „ROBOTY DODATKOWE NIE UJĘTE W PROJEKIE BUDWOWLANYM”).”.

#### **Odpowiedź**

Potwierdzamy, na istniejących ścianach nie należy wykonywać żadnych tynków, a jedynie wykonać dwukrotne szpachlowanie masą szpachlową (poza powierzchnią 317 m<sup>2</sup>, na której należy wykonać tynkowanie, szpachlowanie, malowanie wg dokumentu „ROBOTY DODATKOWE NIE UJĘTE W PROJEKIE BUDWOWLANYM”).

#### **Pytanie 6**

„Proszę o potwierdzenie, że izolacja termiczna ściany południowej z wełny mineralnej oraz izolacja termiczna ścian wężła z wełny mineralnej na ścianie zachodniej na długości pomieszczenia wężła i na ścianie północnej do okna pom. nr 1.1 - są elementami już wykonanymi i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty.”.

#### **Odpowiedź**

Tak, to są elementy istniejące i nie należy ich uwzględniać w wycenie.

#### **Pytanie 7**

„Proszę o potwierdzenie, że dwa hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru (DN 80 w odległości pierwszy do 75 m, drugi hydrant do 150 m) są istniejące.”.

#### **Odpowiedź**

Zewnętrzne hydranty są istniejące.

#### **Pytanie 8**

„Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania”.

#### **Odpowiedź**

Zakres postępowania nie obejmuje wyposażenie obiektu w meble.

### **Pytanie 9**

*„Na projekcie jest nazwa zadania: Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA". Proszę o informację, o jakie wyposażenie chodzi?”*

### **Odpowiedź**

Wyposażenie dotyczy jedynie małej architektury, wyposażenie obiektu w meble oraz sprzęt biurowy nie wchodzi w zakres postępowania.

### **Pytanie 10**

*Proszę o informację, ile sztuk donic kwiatowych z tworzywa o pojemności ok. 0,1-0,2 m<sup>3</sup> należy ująć w wycenie? Proszę także o informację, z jakich roślin ozdobnych uwzględnić nasadzenia w zamontowanych donicach? Czy należy w ofercie uwzględnić wywóz istniejących donic z nasadzeniami?*

### **Odpowiedź**

W wycenie należy ująć 5 szt. donic, nie ma konieczności wywozu istniejących donic kwiatowych i nie ma konieczności dokonania nasadzeń roślin ozdobnych (nie należy tych nasadzeń wliczać do ceny ofertowej).

### **Pytanie 11**

*„Proszę o informację, czy w pomieszczeniach piwnicy (0.1, 0.2, 0.3) należy wykonywać jakieś roboty w zakresie wykończenia ścian, sufitów i posadzek?”*

### **Odpowiedź**

W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi żadne roboty w zakresie wykończenia ścian, sufitów i posadzek w pomieszczeniach piwnicy.

### **Pytanie 12**

*„W dokumentacji (pkt. 5.3 ppkt. 3 opisu do projektu budowlanego architektury) jest mowa o zewnętrznych roletach okiennych panelowych, sterowanych elektrycznie w oknach parteru. Proszę o precyzyjne wskazanie wszystkich okien (symboli okien i ich ilości), w których należy zamontować wyżej wymienione rolety zewnętrzne, ponieważ nie wynika to jednoznacznie z dokumentacji.”*

### **Odpowiedź**

Niniejsze rolety należy zamontować od strony zachodniej we wszystkich oknach na poziomie parteru za wyjątkiem okien O5.

### **Pytanie 13**

*„Proszę o sprecyzowanie, gdzie należy wykonać nowe sufity podwieszane?”*

### **Odpowiedź**

Nowe sufity podwieszane należy wykonać w całym obiekcie.

### **Pytanie 14**

*„Czy obecnie są jakieś sufity podwieszane, których demontaż należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich ilości.”*

### **Odpowiedź**

Obecnie nie ma w obiekcie sufitów podwieszanych

### **Pytanie 15**

*„W związku z obecną sytuacją na rynku związaną z wojną w Ukrainie oraz wydłużonym czasem oczekiwania na wyceny materiałów i urządzeń, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.03.2023r”.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zmienił termin otwarcia i składania ofert.

### **Pytanie 16**

*„Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotowego postępowania wymianie podlega tylko stolarka okienna oraz drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wskazana w wykazach/zestawieniach stolarki przedstawionych na rysunkach branży architektury: nr 8/A z dnia 11 maj 2020 oraz nr 9-10/A z dnia 30 styczeń 2023. Zwracamy uwagę, iż w rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia wyszczególniono: „remont stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej stolarki w ramach istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz z montażem*

parapetów”.

#### **Odpowiedź**

Wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z załączonymi rysunkami branży architektury, tj. rys. nr 9-10/ A i 8/A.

Natomiast zapis **V Specyfikacji Warunków Zamówienia w którym mowa powyżej otrzymuje brzmienie:** „remont stolarki okiennej i drzwiowej, polegający na wymianie tej stolarki w ramach istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz z montażem parapetów”.

#### **Pytanie 17**

„Czy elementy wyposażenia biurowego oraz multimedialnego wymienione poniżej mają zostać wycenione i ujęte w ofercie?:

- zestaw przenośny komputerowy z systemem operacyjnym Windows 10, pakietem biurowym Office. Komputer o parametrach nie gorszych niż. Przekątna min 14”, procesor dwurdzeniowy min 2,0 GHz, pamięć ram 4 GB, dysk twardy min 256 GB SSD, karta sieciowa WiFi – ilość: 5 kompletów,
- zestaw stacjonarny komputerowy wraz z monitorem LED 24”, klawiaturą, myszą, systemem operacyjnym Windows 10, pakietem biurowym Office. Komputer o parametrach nie gorszych niż, procesor dwurdzeniowy min. 3 GHz, pamięć RAM 4 GB DDR4, dysk twardy min 1 TB 7200 obr, karta sieciowa Ethernet oraz karta sieciowa WiFi. – ilość: 5 kompletów,
- drukarka, laserowa A4 – 9 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne, atramentowe A4 – 1 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne, atramentowe A3 – 1 szt.,
- rzutnik multimedialny – 5 szt.,
- ekran do rzutnika, montaż do sufitu – 2 szt.,
- ekran do rzutnika, przenośny – ilość: 5 szt.,
- monitor 65” wraz z uchwytem montażowym do ściany – ilość: 2 komplety,
- tablica multimedialna 65” wraz z uchwytem montażowym do ściany – ilość: 5 komplety,
- telewizor LED 65” wraz z uchwytem montażowym do ściany – ilość: 1 komplet,
- wózek do magazynowy– 1 szt.”.

#### **Odpowiedź**

Niniejsze wyposażenie nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.

#### **Pytanie 18**

Dotyczy platformy dźwigowej: Czy wymagane są drzwi kabinowe?

#### **Odpowiedź**

Drzwi kabinowe są wymagane.

#### **Pytanie 19**

Dotyczy platformy dźwigowej: Czy drzwi mają być teleskopowe 3 skrzydłowe?

#### **Odpowiedź**

„Drzwi należy zamałować analogiczne do istniejących – jednoskrzydłowe, natomiast dopuszcza się inne rozwiązania techniczne jednakże nie powodujące utrudnień przy korzystaniu z windy osobom niepełnosprawnym oraz nie powodujące zmian szybu windowego”.

#### **Pytanie 20**

„Dotyczy platformy dźwigowej: Czy istniejący wymiar szybu 1400 x 1630 mm jest obowiązujący?”

#### **Odpowiedź**

Wymiar szybu jest obowiązujący i pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 21**

„Na wizji lokalnej zauważono wewnętrzne rolety w oknach. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o roletach okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych tekstylnych w prowadnicach, sterowanych ręcznie. Proszę o informację, czy w zakresie przedmiotowego postępowania jest demontaż istniejących i montaż nowych wyżej wymienionych rolet? Jeśli tak, to proszę o podanie ich ilości.”

#### **Odpowiedź**

Do wyceny przyjęć należy demontaż istniejących i montaż nowych rolet okiennych w ilości zgodnie z rysunkiem branży architektury, tj. rys. nr 9-10/ A .

**Pytanie 22**

*„Według dokumentacji w zakresie jest demontaż rolet antywłamaniowych w oknach na parterze budynku. Proszę o informację odnośnie ilości tych rolet do demontażu (m2 lub wymiar okien i ilość szt.).”*

**Odpowiedź**

Do wyceny przyjęć należy demontaż istniejących i montaż nowych rolet antywłamaniowych w oknach na parterze w ilości zgodnie z rysunkiem branży architektury, tj. rys. nr 9-10/ A wraz z drzwiami DZ-1 (2 szt.) Dz-3 i DZ-4.

**Pytanie 23**

*„Proszę o potwierdzenie, że w zakresie daszków szklanych nad drzwiami nie ma żadnych robót w przedmiotowym postępowaniu.”*

**Odpowiedź**

Daszki szklane wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania – zgodnie z projektem.

**Pytanie 24**

*„W związku z tym, iż w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o oczyszczeniu, gruntowaniu i dwukrotnym malowaniu farbami ogrodzenia terenu, proszę o informację, czy wyżej wymienione roboty w zakresie ogrodzenia terenu należy uwzględnić w wycenie?”*

**Odpowiedź**

Tak, te prace należy uwzględnić w cenie oferty.

**Pytanie 25**

*Czy wszystkie balustrady wewnętrzne klatek schodowych podlegają wymianie? Proszę o podanie ilości balustrad wewnętrznych do wymiany. W związku z niejasnościami w dokumentacji proszę także o podanie materiału, z jakiego mają być wykonane balustrady wewnętrzne.*

**Odpowiedź**

W klatce centralnej (przy dźwigu) należy wykonać poręcz przyścienną o długości mocowania 15 mb. W drugiej klatce od strony południowej istniejąca balustradę należy zdemontować w ilości 16 mb ( balustrada + poręcz przyścienna ) Nową balustradę wykonać ze szkła bezpiecznego ze stelażem i pochwytem ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7012.

**Pytanie 26**

*„Proszę o informację, czy w zakresie przedmiotowego postępowania są roboty związane z demontażem i wykonaniem poręczy ściennych? Jeśli tak, to proszę o podanie rodzaju tych robót i ich ilości oraz parametrów ewentualnych nowych poręczy.”*

**Odpowiedź**

W klatce centralnej (przy dźwigu) należy wykonać poręcz przyścienną o długości mocowania 15 mb. nie podlegają wymianie. W drugiej klatce od strony południowej istniejąca balustradę należy zdemontować w ilości 16 mb ( balustrada + poręcz przyścienna ) Nową balustradę wykonać ze szkła bezpiecznego ze stelażem i pochwytem ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7012.

**Pytanie 27**

*„Proszę o informację, czy w zakresie przedmiotowego postępowania są roboty związane z demontażem i wykonaniem obudów grzejnikowych? Jeśli tak, to proszę o podanie rodzaju tych robót i ich ilości oraz parametrów ewentualnych nowych obudów.”*

**Odpowiedź**

Nie przewiduje się wykonania nowych obudów grzejnikowych.

**Pytanie 28**

*„Na rysunkach branży architektury nr 5/A (PRZEKRÓJ I-I), nr 6/A (PRZEKRÓJ II-II) oraz na rysunku elewacji nr 7/A widać zadaszenie nad antresolą/galerią. W rzeczywistości tego zadaszenia nie ma. Proszę o potwierdzenie, że jest to pomyłka na w/w rysunkach i że wykonanie zadaszenia nad antresolą/galerią nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania.”*

**Odpowiedź**

W zakresie postępowania nie wchodzi wykonania ww. zadaszenia.

**Pytanie 29**

*„W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu nie ma żadnych robót w zakresie nawierzchni*

terenu, proszę o potwierdzenie, że wszystkie urządzenia małej architektury służące do rekreacji (o których mowa w pkt. 5.3 ppkt. 5 opisu do projektu budowlanego branży architektury) należy montować na istniejącej nawierzchni.”

**Odpowiedź**

Elementy małej architektury montowane będą na istniejącej nawierzchni, wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac ziemnych i fundamentów pod urządzenia tego wymagające.

**Pytanie 30**

„Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotowego postępowania, poza ściankami systemowymi z płyt HPL do wc, nie ma żadnych innych robót polegających na wykonywaniu lub murowaniu jakichkolwiek ścian, murów (m.in. ścianek działowych, nośnych lub innych).”

**Odpowiedź**

Poza wykonaniem ścian HPL, projektowane są nowe ścianki działowe oraz rozbiórki istniejących ścian działowych zgodnie z rzutami branży architektonicznej.

**Pytanie 31**

„Na wzorze Zał nr 2 - oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, brakuje oświadczenia o spełnieniu warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym jest mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Proszę o załączenie poprawionego wzoru oświadczenia.”

**Odpowiedź**

Zamawiający załącza poprawiony wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

**Pytanie 32**

„Wg rozdziału IV Specyfikacji Warunków Zamówienia wynika, że „Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert”. Natomiast wg pkt. 8.6.) Ogłoszenia o zamówieniu wynika, że „Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 10”. Prosimy o wyjaśnienie.”

**Odpowiedź**

Rozdziału IV Specyfikacji Warunków Zamówienia ust 2 pkt. 6) otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert - liczba zaproszonych do negocjacji – 10 Wykonawców.”

**Pytanie 33**

W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o izolacji ścienna podłogowych folią w płynie. Prosimy o informację, czy izolację z folii w płynie należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości tych robót.

**Odpowiedź**

Folię w płynie należy wykonać na całej powierzchni pomieszczeń toalet 58,2 m<sup>2</sup>

**Pytanie 34**

„W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o wykonaniu tynków zwykłych zewnętrznych ścian. W opisie do projektu budowlanego branży architektury w pkt. 5.3 ppkt. 4, dotyczącym robót elewacyjnych jest mowa o naprawach tynku drobnoziarnistego. Proszę o informację, jakie roboty w zakresie wykonywania tynków na elewacji należy ująć w wycenie oraz podanie ich ilości?”

**Odpowiedź**

Wykonanie nowych tynków zewnętrznych na elewacji oraz wykonanie docieplenia elewacji o powierzchni około 7 m<sup>2</sup> wynika z konieczności zamurowania otworów okiennych oraz zmniejszeniu otworów okiennych.

**Pytanie 35**

W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczącej blacharki i parapetów zewnętrznych, wskazano parapety zewnętrzne aluminiowe, ale także wymieniono materiał: blachy stalowe. Czy w zakresie przedmiotowego postępowania należy uwzględnić jakieś inne obróbki blacharskie poza parapetami zewnętrznymi aluminiowymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju i ilości tych obróbek oraz materiału z jakiego mają być wykonane.”

**Odpowiedź**

Parapety zewnętrzne projektuje się jako aluminiowe, nie przewiduje się dodatkowych obróbek blacharskich.

### **Pytanie 36**

W rozdziale XXXIX SWZ wskazano jako Administratora danych osobowych Gminę Miasto Bydgoszcz. Ze wzoru umowy wynika, że umowa będzie zawarta z Miastem Bydgoszcz. W rozdziale I SWZ, dotyczącym m.in. nazwy Zamawiającego, wskazano jako Przeprowadzającego postępowanie - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”. W ogłoszenia o zamówieniu Zamawiającym jest BORPA. Prosimy o wyjaśnienie, kto jest Zamawiającym oraz z kim będzie zawarta umowa?

### **Odpowiedź**

Prowadzącym samodzielnie postępowanie jest Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA, który jest jednostką budżetową Miasta Bydgoszczy i w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektora Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” będzie zawierał umowę. Dlatego też faktury za wykonane roboty budowlane będą wystawiane na:

**Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 9531011863**

### **Pytanie 37**

*„Prosimy o potwierdzenie, że nowa platforma dźwigowa może być z napędem hydraulicznym.”.*

### **Odpowiedź**

Nowa platforma dźwigowa ma być wyposażona w ten sam napęd co obecna platforma elektryczna. Dopuszcza się inne rozwiązanie niż przyjęte w projekcie z zastosowaniem dźwigu z napędem elektrycznym.

### **Pytanie 38**

*„Prosimy o informację, czy demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych należy wycenić tylko dla stolarki okiennej wskazanej na zestawieniu/wykazie stolarki na rysunku branży architektury nr 9-10/A z dnia 30 stycznia 2023?”.*

### **Odpowiedź**

Tak w cenie oferty należy uwzględnić demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych dla stolarki okiennej wskazanej na zestawieniu/wykazie stolarki na rysunku branży architektury nr 9-10/A z dnia 30 stycznia 2023

### **Pytanie 39**

*„Czy w zakresie przedmiotowego postępowania jest wyposażenie obiektu w następujące zewnętrzne urządzenia małej architektury służące do rekreacji:*

- a) Jeden mobilny kosz do gry w koszykówkę
  - b) Dwie ławki zewnętrzne
  - c) Komplet siłowni składającej się z 4 elementów tj. wahadło, biegacz, wioślarz, twister
  - d) Huśtawka wahadłowa i stacjonarna,
- o których mowa w pkt. 5.3 ppkt. 5 opisu do projektu budowlanego branży architektury?”.*

### **Odpowiedź**

w zakresie przedmiotowego postępowania jest wyposażenie obiektu w następujące zewnętrzne urządzenia małej architektury służące do rekreacji:

- a) Jeden mobilny kosz do gry w koszykówkę,
  - b) Dwie ławki zewnętrzne,
  - c) Komplet siłowni składającej się z 4 elementów tj. wahadło, biegacz, wioślarz, twister
  - d) Huśtawka wahadłowa i stacjonarna,
- oraz
- e) domek dla kota,
- o których mowa w pkt. 5.3 ppkt. 5 opisu do projektu budowlanego branży architektury?”

### **Pytanie 40**

Prosimy o wyznaczenie terminu dodatkowej wizji lokalnej, aby móc wziąć udział w przetargu.

### **Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej:**

2. Termin wizji lokalnej:

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz (wejście główne do budynku BORPY) – w dniu 3.03.2023 r, o godz. 9.00.

#### **Pytanie 41**

*‘Zwracamy się z prośbą o usunięcie z "karty gwarancyjnej jakości robót" stanowiącej załącznik nr 3 do projektu umowy zapisu pkt 15) brzmiącego:*

*"15) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach otrzymanego wynagrodzenia".*

*-Wykonawca nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem przeglądów, gdyż ich wykonywanie jest po stronie Użytkownika."*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że usuwa ‘wzór „Karty gwarancyjnej jakości robót” .

#### **Uwaga**

**Zamawiający informuje, że na pozostałe 6 pytań, Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej w dniu 3.03.2023r.**

Na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert

W związku z pytaniami Wykonawców i przygotowaniem na nie odpowiedzi, zmianie ulegają:

1) pkt. XI.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **6.04.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) pkt. XIII.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

„XIII.1 **Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl/>, w zakładce dedykowanej 15postępowaniu, do dnia **8.03.2023r. do godz. 11:00.**

3) pkt. XIV.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

„XIV.1 **Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 8.03.2023r. o godz. 11.30.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Witold Szady – sekretarz komisji przetargowej