



Grodzisk Mazowiecki, 25.02.2021r.

ZWiK/DO/BK/708/2021

Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”, znak sprawy: 62/DO/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ XIII

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 55

Czy rozruch, koszty rozruchu pokrywa Wykonawca czy Zamawiający?

Czy przez okres trwania gwarancji należy skalkulować koszty wynikające z przeglądów okresowych na dostarczone urządzenia?

Odpowiedź

Koszty rozruchu pokrywa Wykonawca.

Koszty wynikające z przeglądów gwarancyjnych ponosi Zamawiający.

Udzielone wyjaśnienie (odpowiedź) jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 62/DO/2020

1.

2.
(podpisy Kierownika Zamawiającego)