

Zamawiający:
Gmina Ostrowite
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
Nr postępowania OO.ZP.271.9.2021.PN

Ostrowite, 12 maja 2021 rok

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WYJAŚNIENIA TERŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1021P w m. Gostuń i w m. Sienno”

Zamawiający informuje, iż w terminie określonym w art. 284 ust.2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 1

Jaki dokładnie rodzaj masy asfaltowej ścieralnej KR1 należy ułożyć na przedmiotowej drodze?

Odpowiedź

Należy zastosować masę asfaltową ścieralności KR1AC11S.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dysponuje Szczegółową Specyfikacją Techniczną do projektu? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje Szczegółową Specyfikacją Techniczną gdyż zadanie traktowane jest jako remont istniejącej nawierzchni.

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o podanie rodzaju masy jaką należy zastosować na wykonanie warstwy ścieralnej.

Odpowiedź

Należy zastosować masę asfaltową ścieralności KR1AC11S.

Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega załącznik nr 10 do SWZ (przedmiar robót), dlatego zgodnie z art.286 ust.3 ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, z późn. zm.) zostaje wydłużony termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do **17 maja 2021 roku do godziny 14:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 14:05.

Wójt Gminy Ostrowite