



## Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl)

BZP.271.11.2024.M.S.

Siechnice, dnia 13 marca 2024 r.

### INFORMACJA

#### O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH ORAZ WPROWADZONYCH ZMIANACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w Siechnicach.**

Na podstawie 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

**PYTANIE 1:** Proszę o wyjaśnienie rozbieżności co do grubości korytowania:

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 4. Mechaniczne wykonania koryta pod chodnik - głębokość 130cm, poz.5. Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie - głębokość 140cm, poz.6 Mechaniczne wykonanie koryta pod ciąg pieszo-rowerowy - głębokość 140cm, natomiast zgodnie z przekrojami grubość kolejno konstrukcji pod chodnik wynosi 46cm, pod jezdnię 51cm, pod ciąg pieszo-rowerowy 46cm. Proszę o potwierdzenie jaką głębokość korytowania przyjąć do kalkulacji wyżej wymienionych pozycji przedmiarowych.

**ODPOWIEDŹ 1:** Przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi. Do wyceny należy przyjąć demontaż istniejących płyt betonowych, usunięcie warstwy gruntu niemożliwego o wysokości 50 cm oraz wykonanie konstrukcji elementów pasa drogowego zgodnie z przekrojami drogowymi poprzecznymi wraz z budową nasypu z gruntu G1 dla uzyskania niwelety przyjętej w dokumentacji projektowej.

Działając na podstawie art. 271 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i **przedłuża termin składania ofert do dnia 19.03.2024 r. do godz. 10:00.**

W związku z tym zmianie ulegają:

1) zapisy rozdziału **16 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.03.2024 r, do godz. 10:00”.

2) zapisy rozdziału **17 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2024 r, o godzinie 10.05.”

3) zapisy rozdziału **18 ust. 1**, które otrzymują brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.04.2024 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Magdalena Stanek, tel. 71 786 09 21 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: [zp@umsiechnice.pl](mailto:zp@umsiechnice.pl).

podpisał  
13.03.2024  
Z up. Burmistrza  
Lesław Kubik  
Zastępca Burmistrza