



Wągrowiec, dnia 16.05.2024 r.

RI.271.7.2024.FZ

**Wyjaśnienie Nr 1  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości  
mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą  
Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie  
art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**„Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach”**

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2024/BZP 00311762/01 z dnia 2024-05-06

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 1**

Prosimy o wyjaśnienie: poz. 25 Przedmiaru- przecieranie tynków. Pozycja ta dotyczy wykonania połączeń naprawianego tynku z istniejącym. Nie obejmuje zaś wykonania gładzi gipsowych. Z uwagi na planowaną ilość robót tj. 4137,63 m<sup>2</sup>, domniemywać można, że w ramach tej pozycji Zamawiający oczekuje wykonania gładzi gipsowych. Prosimy o wyjaśnienie, co dokładnie należy wykonać w zakresie tej pozycji kosztorysowej. Różnica cen między przetarciem a wykonaniem gładzi jest istotna

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

W pozycji 25 kosztorysu na roboty budowlane należy wycenić 137,63 m<sup>2</sup> Przecierania tynków - zgodnie z opisem tej pozycji.

Ponadto prosimy dodać i wycenić:

- pozycję 25 a - Gładzie gipsowe jednowarstwowe - 2000m<sup>2</sup>
- pozycję 25 b - Gładzie gipsowe dwuwarstwowe - 2000m<sup>2</sup>

**PYTANIE NR 2**

Prosimy o wyjaśnienie: poz. 27 Przedmiaru na roboty budowlane- dot. wykonania okładzin ściennych z wykładziny PCV. Proszę o podanie parametrów wykładziny, jeżeli Zamawiający oczekuje np. konkretnej grubości lub innych parametrów.



### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów wykładziny ściennej:

- wykładzina heterogeniczna,
- grubość minimum 1 mm,
- przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej.

### **PYTANIE NR 3**

Jeśli Zamawiający posiada kosztorysy w formacie ath, prosimy o udostępnienie.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający posiada kosztorys ATH tylko dla robót budowlanych i udostępnia go w załączeniu.

W kosztorysie nie jest uwzględniona odpowiedź na pytanie nr 1.

Należy zweryfikować go w tym zakresie.

Ponadto przypominamy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice wynikające z "wgrania" kosztorysu w swój program. Kosztorys ATH stanowi wyłącznie materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

Wiążące dla stron są przedmiary przekazane w formie papierowej oraz wyjaśnienia przekazane Wykonawcom.

### **PYTANIE NR 4**

Proszę o załączenie projektu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający załączył do dokumentów zamówienia "projekt techniczny sieci hydrantowej w budynku szkolnym"

Pozostałe prace wodno - kanalizacyjne prosimy wycenić zgodnie z załączonymi przedmiarami. W związku z przyjętą formułą wynagrodzenia kosztorysowego ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych robót podstawowych do wykonania rozliczone zostanie powykonawczo.

### **PYTANIE NR 5**

Czy posiadają Państwo przedmiar, kosztorys w ath?

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.