

Piła, 2 listopada 2023 r.

WZP.272.60.2023.III

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.60.2023.III**

dotyczy postępowania p.n.: **Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy wszystkie ryny i rury spustowe należy wymienić na nowe? Istnieje różnica w obmiarach (poz. 15 i 16) a dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Przewidziane do wymiany są wszystkie ryny oraz rury spustowe w ilościach w skorygowanym przedmiarze. Wymiana rynien i rur spustowych obejmuje wszystkie odcinki, łącznie z wykonaniem koszy zlewowych na elewacji frontowej.

Pytanie nr 2:

Którego odcinka dotyczy wykonanie opaski żwirowej wokół budynku (poz. 11 kosztorysu)?

Odpowiedź:

Wszystkie odcinki do wykonania wraz ze wskazaniem szerokości wskazano na rysunkach.

Pytanie nr 3:

Czego dotyczy poz. 14 kosztorysu tj. obróbki i opierzenia z blachy powlekanej? Proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Pozycja 14 dotyczy wszelkich obróbek attyk budynku głównego i łącznika, wykonania koszy zlewowych, okapników itp.

Pytanie nr 4:

W kosztorysie nie uwzględniono wymiany istniejącej blachodachówki na blachę trapezową. Czy należy przyjąć w ofercie cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącej blachodachówki.

Pytanie nr 5:

Cokół ma zostać wykonany z płytek elastycznych imitujących klinkiery (poz. 3 kosztorysu) czy z płytek ceramicznych (dokumentacja projektowa). Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie płytki jako wyciskanej z użyciem szablonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania płytek jako wyciskanych z użyciem szablonu. Cokół należy wykonać z płytki ceramicznej (klinkierowej) w układzie kowadełkowym. Kolor płytek dobrać jak najbardziej zbliżony do istniejących pozostałości cegieł muru tarasu.

W załączeniu zmienione pliki.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:**Pkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

„13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/833544> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 7 listopada 2023 r. do godz. 10⁰⁰.”

Pkt 13.7. ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 10¹⁵,”

Pkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 6 grudnia 2023 r.”