

Świecie dnia: 22.10.2024r.
OD1/RD6/81/2024UL

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c
86-100 Świecie

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Budowa drogi gminnej nr 030516C Wery-Rówienica”, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejące linie napowietrzne wysokiego i niskiego napięcia ENEA Operator;
2. Prace przy naszych urządzeniach wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności uwzględnić należy §55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, także w zakresie odległości stanowisk pracy od najdalej wysuniętego punktu urządzeń od przewodów linii WN, SN i nn. W przypadku braku możliwości wykonania bezpiecznie prac budowlanych wystąpić do RD Świecie z wnioskiem czasowego wyłączenia linii na czas budowy;
3. Rzędnej drogi nie należy zwiększać na więcej niż 0,2m przy urządzeniach elektroenergetycznych. W przypadku konieczności większego zwiększenia rzędnej terenu, należy opracować profil skrzyżowania linii elektroenergetycznej z projektowaną drogą i przedstawić do uzgodnienia w ENEA Operator.
4. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej z projektem zagospodarowania terenu, należy wystąpić z wnioskiem do RD Świecie o usunięcie kolizji;
5. Usunięcie kolizji odbywa się na koszt wnioskodawcy

Uzgodnienie jest ważne do dnia 22.10.2025r.

Operator Sp. z o.o.
Dystrybucji Świecie
Dyrektor

Robert Kitta

K/o:
RD6-MU/EL

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl