

Załącznik 1 – Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

	OZNACZENIE POM./PRZEZNAC ZENIE	DANE POMIESZCZENIA				DANE WENTYLACJI										UWAGI	Krot. wymian rzec
		Pow.	Wys.	Kubatura	Ilość osób	KRYTERIUM						Wymagana ilość powietrza świeżego	Nawiew	Wywiew			
						Ilość osób		Krotność wymian		Wypozażenie							
						Ilość pow./os.	Pow. went.	Ilość wymian	Pow. wentylac.	Przybór	Ilość pow. na przybór	Pow. went.					
[m2]	[m]	[m3]	/zmianę	m3/h	m3/h	h-1	m3/h	[-]	m3	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h			
PARTER																	
0.01	Komunikacja	27,07	3,00	81,21				1,5	121,82				120	120	120	CNW1	1,5
0.02	Klatka schodowa	10,55	3,00	31,65				1,5	47,48				70	70	70	CNW1	2,2
0.03	Pomieszczenie gospodarcze	7,29	3,00	21,87				2,0	43,74				30	30	30	CNW1	1,4
0.04	Kotłownia	10,00	3,00	30												wg projektu kotłowni	
0.05	Ustęp dla niepełnosprawnych	7,44	3,00	22,32						1 x miska ustępowa, 1x natrysk,	50 i 100	130	130	145	135	CNW4	5,8
0.06	Komunikacja	36,70	3,00	110,1				1,5	165,15				140	140	140	CNW1	1,3
0.07	Szatnia odzieży wierzchniej	6,09	3,00	18,27				4,0	73,08				80	80	80	CNW4	4,4
0.08	Szatnia męska	14,61	3,00	43,83				4,0	175,32				180	180	180	CNW4	4,1
0.09	Umywalnia męska	13,97	3,00	41,91						1 x miska ustępowa, 3x natrysk,	50 i 100	300	300	290	290	CNW4	6,9
0.10	Przedśionek ustępu męskiego	3,65	3,00	10,95						1 x miska ustępowa, 1x pisuar	50 i 25	75	75	75	0	CNW4	2,8
0.11	Ustęp męski	5,27	3,00	15,81									0	75			
0.12	Przedśionek ustępu damskiego	3,65	3,00	10,95						2 x miska ustępowa,	50	100	100	100	0	CNW4	3,7
0.13	Ustęp damski	5,30	3,00	15,9									0	100			
0.14	Szatnia damska	14,59	3,00	43,77				4,0	175,08				180	180	180	CNW4	4,1
0.15	Umywalnia damska	13,96	3,00	41,88				5,0	209,4	1 x miska ustępowa, 3x natrysk,	50 i 100	300	300	290	290	CNW4	7,2
0.16	Siłownia	60,83	3,00	182,49	15	100	1500						1500	1500	1500	CNW3	8,2
0.17	Magazyn sprzętu sportowego	10,08	3,00	30,24				2,0	60,48				60	60	60	CNW1	2,0
0.18	Pokój trenera	9,87	3,00	29,61				2,0	59,22				130	130	0	CNW4	3,0
0.19	Ustęp trenera	4,39	3,00	13,17				2,0	26,34	1x natrysk	100			0	130	CNW4	
0.20	Ustęp dla niepełnosprawnych	4,98	3,00	14,94						1 x miska ustępowa, 1x natrysk,	50 i 100		130	130	130	CNW4	8,7
0.21	Sala gimnastyczna	660,71	3,00	1982,13	40	100	4000						4000	4000	4000	CNW2	2,0
PIĘTRO 1																	
1.01	Klatka schodowa	23,72	3,00	71,16	-	-	-	1,5	106,74	-	-	-	110	110	110	CNW1	1,5
1.02	Pomieszczenie gospodarcze	14,06	3,00	42,18				2	84,36				90	90	90	CNW1	2,1
1.03	Pokój nauczyciela	18,14	3,00	54,42				2	108,84				120	120	120	CNW1	2,2
1.04	Komunikacja + łącznik	65,20	3,00	195,60				1	195,60				260	260	260	CNW1	1,3
1.05	Przedśionek ustępu męskiego	3,20	3,00	9,60						1 x miska ustępowa, 1x pisuar	50 i 25	75	75	75	0	CNW4	2,9
1.06	Ustęp męski	5,30	3,00	15,90									0	75			
1.07	Przedśionek ustępu damskiego	3,35	3,00	10,05						1 x miska ustępowa,	50	50	50	50	0	CNW4	3,2
1.08	Ustęp damski	1,84	3,00	5,52									0	50			
1.09	Szatnia męska	16,92	3,00	50,76				4	203,04				200	200	200	CNW4	3,9
1.10	Ustęp męski	7,02	3,00	21,06						1 x miska ustępowa, 1 natrysk,	50 i 100	150	150	150	150	CNW4	7,1
1.11	Szatnia damska	16,90	3,00	50,70				4	202,8				200	200	200	CNW4	3,9
1.12	Ustęp damski	7,02	3,00	21,06						1 x miska ustępowa, 1 natrysk,	50 i 100	150	150	150	150	CNW4	7,1
1.13	Sala fitness	63,33	3,00	189,99	15	100	1500						1500	1500	1500	CNW3	7,9
1.14	Widownia	92,87	3,00	278,61	40	30	1200						1200	1200	1200	CNW2	4,3