



SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODĘ

OZNACZENIA:
1.PRZEWÓD GAZOWY
2.WYPEŁNIENIE IZOLACJĄ OGNIOCHRONNĄ EI60
3.RURA OCHRONNA
4.ZAPRAWA CEMENTOWA
5.OSŁONA GUMOWA

INSTALACJA GAZOWA - RZUT DACHU

LEGENDA:

Instalacja gazowa

WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ GAZOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU. PRZEWODY PROWADZIĆ POD STROPEM BUDYNKU.

UWAGA:
-NA PODEJŚCIU DO URZĄDZEŃ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY I FILTR SIATKOWY
-POŁĄCZENIE STAŁE LUB ELASTYCZNE
-WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA/WYMIARY/RZEDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W PROJEKCIE DO UZGODNIENIA Z NADZOREM AUTORSKIM
-PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ W OSŁANACH RUR STALOWYCH, WYSTAJĄCYCH POZA PRZEGRODĘ
-PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PROWADZIĆ W PRZEPUSTACH OGNIOODPORNYCH ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

EKO BUD PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155			
" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "			
PROJEKT: Budowa hali sportowej w miejscowości Babica			
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA GAZOWA - RZUT DACHU			SKALA: 1 : 100
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE			DATA: Marzec 2023
PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Milk	upr. bud. LOD/2149/POOS/13 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	PODPIS:	FAZA: P/T
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Marta Stoparczyk			NR RYSUNKU: Gw/02
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Śledź	upr. bud. nr LOD/0869/PWOS/08 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		NR STRONY: