

UWAGA
Instalacje elektryczne prowadzone
w pokojach mieszkalnych
poniżej sufitów podwieszanych
w przestrzeni nad sufitami nie są
wymagane czujki pożarowe

SCHEMAT RZUTU



RZUT PARTERU
1:100 Ark.2

Autorzy projektu		Inwestor	Gmina Miejska Przemyśl Prezydent Miasta Przemyśla ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
		Opracowanie	Przebudowa i termomodernizacja POSiR
		Przemyśl, ul. Mickiewicza 30	
Branża	Plan instalacji sygnalizacji pożaru parteru Ark.2		
Funkcja		Uprawnienia	
sprawdzający	mgr inż. Leszek Noga		
projektował	mgr inż. Wojciech Rybeniek		
sprawdzający	inż. Tadeusz Krawczyk		
kier. zespołu	mgr inż. Jan Hryniszyn		
		Podpis	
		Skala	1:100
		Nr rys.	E-21
UAN/VII/8386/115/87		AB-III-7342/95/99	
		43/76 / UAN/VII/8386/74/85	