


Rejestrator danych
duży wyświetlacz i klawiatura: podgląd danych i zmiana ustawień
16 wejść analogowo-cyfrowych: S300, termometr, napięciowe, prądowe, impulsowe, binarne
archiwizacja danych: wbudowana pamięć RAM ~1 MB podtrzymywana bateryjnie, zapis na karcie pamięci
interfejsy komunikacyjne: Ethernet 10/100 Mbit/s, USB, RS-232, RS-485, GSM/GPRS, Bluetooth
standardowe protokoły komunikacyjne i formaty danych: IPv4/IPv6, HTTP (HTML, JSON, XML), SNMP, MODBUS
sygnalizacja alarmów: syslog, SNMP TRAP, email, SMS, sygnalizacja dźwiękowa, przekaźniki
opcjonalne moduły (6 portów): RS-232, RS-485, Bluetooth, przekaźniki, GSM, GPS, wejścia S300, szybki/dokładny ADC, precyzyjny termometr 0.001°C

Termohigrometr przemysłowy z wyświetlaczem
Przemysłowy termometr, higrometr – wilgotnościomierz
Szeroki zakres temperatur pracy
Dwuprzewodowe połączenie – transmisja wyników na duże odległości
Wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
Opcjonalnie wynik pomiaru:
temperatura punktu rosy
zawartość wilgoci
wilgotność bezwzględna
Oprogramowanie do PC

System należy zaprogramować tak aby był w pełni funkcjonalny.
Personel obsługujący należy przeszkolić.

| | | |
|---|---|---|
| "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane<br>15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107<br>tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl | | NR RYS. ES07<br>DATA: 24.09.2021 |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:<br>**KOMENDA MIEJSKA POLICJI**<br>**ul. Bema 4 15-370 Białystok** | | |
| STADIUM PROJEKTU: PW | NAZWA RYSUNKU: *Schemat systemu monitorowania temperatury* | SKALA: - |
| SPECJALNOŚĆ: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: | PODPIS: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI<br>PDL/0160/PWBE/16 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI<br>PDL/0146/POOE/12 | |
| OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM | | |