RLab-D





Rozdzielnica polowa NT IP44/II 950x300x160

YDYżo 3x2,5/N2XH 3x2,5

RLab/D01	RLab/D02	RLab/D03	RLab/D04	RLab/D05	RLab/D06	RLab/D07	RLab/D08	RLab/D09	RLab/D10	RLab/D11	RLab/D12	RLab/D13	RLab/D14	RLab/D15	RLab/D16	RLab/D17	RLab/D18	RLab/D19	REZERWA	REZERWA
GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA		
WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE	WTYKOWE		
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1		

ZASILANIE
N2XH 5x10mm2 (długość około 25m)



RKGB2/2

Wymienić istniejące zabezpieczenie jednofazowe na trójfazowe, wymienić wkładki zabezpieczające na gG32A, nowy wlz do zasilania, istniejący zdemontować, wlz prowadzić przez strop następnie korytami kablowymi na poziomie parteru, następnie podtynkowo do rozdzielnicy

NA ETAPIE WYKONASTWA ZALECANE JEST: !WSZYSTKIE PRZEWODY ORAZ KABLE ZNAJDUJĄCE SIĘ/PRZECHODZĄCE PRZEZ DROGĘ EWAKUACYJNĄ POWINNY POSIADAĆ MINIMALNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CPR(wg EN 50575) B2ca-s1b. Następnie w szczelnych puszkach instalacyjnych, rozchodzić się na poszczególne obwody wykonane w klasie Dca-s2

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS.: ES03
DATA: 24.09.2021

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
PW	*Schemat RL-D*	-

SPECJALNOŚĆ:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI PDL/0160/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI PDL/0146/POOE/12	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM