



1. Uchwyt betonowy w tworzywie
2. Zwód poziomy drut Fe/Zn ø 8mm (lub jego fragment)
3. Połączenie skręcane iglicy odgromowej ze zwodem poziomym
4. Zwód pionowy (iglica odgromowa)
5. Podstawa betonowa z podkładką z PVC
6. Chronione urządzenie

założono wysokość konstrukcji do montażu urządzeń h=0,5m

1. Uchwyt betonowy w tworzywie
2. Zwód poziomy drut Fe/Zn ø 8mm (lub jego fragment)
3. Połączenie skręcane iglicy odgromowej ze zwodem poziomym
4. Zwód pionowy (iglica odgromowa)
5. Podstawa betonowa z podkładką z PVC
6. Chronione urządzenie

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. E2

DATA: 25.11.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
PB	*Plan instalacji odgromowej – zmiany nieistotne*	1:100
SPECJALNOŚĆ:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI PDL/0160/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI PDL/0146/POOE/12	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM