

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

QP21	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 1h, AT, IP65
YS	Oprawa oświetlenia awaryjnego sufitowa z piktogramem IP40, 1W, 1h + piktogram
YS	Oprawa oświetlenia awaryjnego sufitowa dynamiczna 4W/SE/1h/IP40 (matryca led RGB)
XN30+T	Oprawa oświetlenia awaryjnego ścienna 3W/SE/1h/IP65 + grzałka

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

S	Czujka optyczna dymu
S	Czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania
M	Ręczny ostrzegacz pożarowy
S	Sygnalizator akustyczny głosowy
2/2	Moduł kontrolno–sterujący wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia
4/4	Moduł kontrolno–sterujący wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia

POZOSTAŁE

	Rozdzielnica elektryczna (objęta opracowaniem)
	Rozdzielnica elektryczna (poza opracowaniem)
=2,5m	Maszt odgromowy z podstawą betonową
	Drut odgromowy ocynkowany

"ATM" Krzysztof Mikłaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS.: E1 DATA: 24.11.2019
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: **KOMENDA MIEJSKA POLICJI** **ul. Bema 4 15-370 Białystok**		
STADIUM PROJEKTU: *PB*	NAZWA RYSUNKU: *Plan instalacji elektrycznych – zmiany nieistotne*	SKALA: **1:50**
SPECJALNOŚĆ:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEMINOWSKI PDL/0160/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIUSZ KLEMINOWSKI PDL/0146/POOE/12	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		