RLab



–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE AWARYJNE	CENTRALA DES –	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE	URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE	URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE	URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE	URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE	URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1

ZASILANIE
Z RGB (YKXSzo 5x35)



KOLOR SZARY – ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ISTNIEJĄCY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
ZNAJDUJE SIĘ W RGB

RGB

PWP

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS.: E3
DATA: 14.09.2021

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
PB	*Schemat ideowy zasilania- zmiany nieistotne*	-
SPECJALNOŚĆ:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI PDL/0160/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI PDL/0146/POOE/12	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM