

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000587/24

Nr dokumentu: 0029/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 19.03.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

- 1) Zgodnie z otrzymanymi przez Państwa odpowiedziami w węzłach przy ul. Poezji dz. nr 1234, 877, 878
- budynek A oraz ul. Poezji dz. nr 1234, 877, 878 należy zastosować zawór stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego. Proszę o informację, czy podane ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem zgodnie z „druk doboru swc 2024 post. I” jest prawidłowe i ma wynosić tylko 30 kPa? Związane to będzie z doбором dużo większych urządzeń w węzłach.

Odpowiedź: Minimalna wartość różnicy ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem = 30 kPa jest wartością prawidłową i taką należy przyjąć do doboru urządzeń.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż Oferent zaproponował zmiany we Wzorce Umowy. Zamawiający uwzględnił zaproponowaną zmianę w § 15 pkt 15.3 – zaznaczone kolorem niebieskim w załączonym dokumencie. Pozostałe propozycje nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego – zapisy umowy pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi Klaudia Buchta tel. 32 335 02 08

