

Dopiewo, dnia 18.07.2022r.

**ROA.271.18.2022**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dopiewo – budowa ul. Wysokiej (etap I) wraz z budową oświetlenia drogowego.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ :

**Pytanie nr 3.** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia SWZ, a przedmiarem drogowym. W SWZ pkt. IV, ppkt 1, opis przedmiotu zamówienia zawiera między innymi elementy systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu (znaki pionowe, poziome, 3 progi zwalniające), brak w przedmiarze pozycji odpowiadającej progom zwalniającym. Prosi o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** Progi zwalniające U-16a zostały zaprojektowane jako progi wykonane z nawierzchni projektowanej drogi - betonowej kostki brukowej fazowanej, o grubości 8 cm. Kostka na progu koloru czerwonego. Pozycja ta została ujęta w przedmiarze: „*Nawierzchnie z kostki brukowej fazowanej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej*” - 53m<sup>2</sup>.

Zup. Miasta Gminy  
mgr Andrzej Kozłowski  
Sekretarz Gminy