



- WYKONANIE INSTALACJI:**
1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
 2. OCHRONA OD PORAŻEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
 3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
 4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J O PRZĘKROJU Żył 2,5mm².
 5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:
 - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
 6. POWIĄZANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
 7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG.
 8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZĘD ŁĄCZNIKA PRZEWODEM HDGs 3x1,5mm².
 9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZESZCZĄCZY NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
 10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

akint archi		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
RZUT PARTERU INSTALACJE OŚWIETLENIA		E/4 nr. rysunku	
ROZBÍÓKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM		1:100	
nazwa, adres SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, inwestor, adres		IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR OZNAK: 14/11	
projektant: mgr inż. Robert Nawrot nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w spec. inst. w zakr. sił, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczeń		asystent: mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w spec. inst. w zakr. sił, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczeń	
sprawdzający: mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w spec. inst. w zakr. sił, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczeń		skala PT stadium ELE. branża 07/2024 data	