



Skrzynka czerwona
IP 65 z
wyłącznikiem
p.poż. przy
elewacji

Szafka sterująca
windy
P=4kW+0,5kW
RG/3,4

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAZEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCIOWOPĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTAKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W BRUZIACH POD TYNKEM; OSPRZĘT P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKŁADAĆ W RURACH OSŁONOWYCH
4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J 3x2,5mm².
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA GNIAZD WTYCZKOWYCH:
- GN. WTYKOWE OGÓLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ROZDZIELNICZĄ RG
8. GNIAZDA MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SPECJALNE PRZESŁONY TORÓW PRĄDOWYCH.
9. LOKALIZACJE WSZELKICH URZĄDZEŃ PORÓWNAĆ Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

1. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ ŁĄCZYĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM² RUROCIĄGI, OBRUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPÓRCZE, METALOWE OBRUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, DRABINKI KABLOWE (TP) W PRZEWODACH INSTALACJI OD WODY I WENTYLACJI NALEŻY ZWOSKROTKAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM². POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ W TAKI SPOSÓB ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ OBWODU OBJĘTEGO POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI.
3. BEDNARKĘ W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAĆ NA ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI 200mm NAD POSADZKĄ I POMALOWAĆ W ŻÓŁTO-ZIEŁONE PASY. W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH BEDNARKĘ PROWADZIĆ POD POSADZKĄ PRZY CZYM PUNKTY PRZYŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ PONAD POSADZKĘ I POMALOWAĆ W ŻÓŁTO-ZIEŁONE PASY.
4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I ROZDZIELNI SKRZYŃKOWYCH WYKONAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 16MM². LINKĘ PROWADZIĆ POD TYNKEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALNIONEJ.

LEGENDA

- GNIAZDO 230V/16A IP 44
- GNIAZDO 230V/16A
- LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWCZA

SZAFKA ROZDZIELCZA/ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Punkt elektroenergetyczny PE1 w ścianie
1x ramka, 1x4 moduły, 2x gniazdo wtykowe,
2x gniazdo RJ45 podwójne kat. 6A.



ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROZBİÓKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM

nazwa, adres
SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM,
inwestor, adres

IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11
ADRES: UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE

projektant:
mgr inż. Robert Nawrot
nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w spec. inst. w zakr.
sied. inst. i urządzt. elektrycznych i elektroenergetycznych
do proj. bez ograniczeń

asystent:

sprawdzający:
mgr inż. Jacek Frydrysiak
617/94/WŁ w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń

E/2
nr. rysunku

1:100

skala

PT
stadium

ELE.
branża

07/2024
data