



## GMINA GNIEWINO

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino  
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl  
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280  
www.gniewino.pl



Nr sprawy: 271.25.2024

Gniewino, 08.11.2024 r.

### WYJAŚNIENIE NR 4

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Toliszczek”

Do Zamawiającego w dniu 08.11.2024 r. wpłynęło zapytanie:

1. Zgodnie z art.284 ust. 1 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SWZ, przesyłamy poniżej pytania dotyczące przedmiotowego postępowania  
Zgodnie z SST D-05.03.05a, oraz SST D-05.03.05b mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania mają spełniać nieaktualne Wymagania Techniczne WT-2 2010. Aktualnie obowiązującymi i stosowanymi dokumentami w zakresie projektowania, produkcji i wbudowania są Wymagania Techniczne WT-2 2014 i WT-2 2016 cz. II. Prosimy o informację czy Wykonawca może zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe w oparciu o aktualne dokumenty WT-2.

***Odpowiedź:***

Wykonawca może zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe w oparciu a aktualne dokumenty WT-2.

2. Zgodnie z SST D-05.03.05b tablica 1 mieszankę mineralno-asfaltową do warstwy wiążącej należy wykonać dla kategorii ruchu KR2. Natomiast w tablicy 6 wpisane są wymagania jak dla mieszanki o kategorii ruchu KR3-4. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie wymagania ma spełniać mieszanka do warstwy wiążącej KR1-2 czy KR3-4.

***Odpowiedź:***

Mieszanka do warstwy wiążącej ma spełniać dla kategorii ruchu KR2.

Z up. Wójta Gminy Gniewino  
Zastępca Wójta

*mgr Rafał Kamiński*